

п/п	наименование источника питания	наименование показателя	
		напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
Алейский РЭС			
1	КТП-90-38-1	10/0,4	27,84
2	ГКТП-90-42-1куст	10/0,4	136,50
3	ГКТП-90-40-2	10/0,4	293,11
		10/0,4	в резерве
4	ГКТП-90-35-3	10/0,4	102,78
5	ГКТП-90-42-3куст	10/0,4	27,26
6	ГКТП-90-42-4куст	10/0,4	98,18
7	ЗТП-90-35-5	10/0,4	191,74
8	ЗТП-90-РП/1в/ч-6	10/0,4	188,45
9	ГКТП-90-42-6куст	10/0,4	0,00
10	ГКТП-90-42-7	10/0,4	287,85
11	ЗТП-90-42-8	10/0,4	307,57
		10/0,4	в резерве
12	ЗТП-90-42-8б	10/0,4	233,17
13	ЗТП-90-35-9	10/0,4	223,95
		10/0,4	в резерве
14	ГКТП-90-39-10	10/0,4	212,25
15	ГКТП-90-38-11	10/0,4	101,02
16	КТП-90-38-12	10/0,4	60,71
17	ГКТП-90-38-13	10/0,4	71,23
18	ГКТП-90-38-14	10/0,4	78,67
19	ЗТП-90-42-15	10/0,4	194,50
		10/0,4	в резерве
20	ГКТП-90-38-16	10/0,4	91,16
21	КТП-90-38-17	10/0,4	150,33
22	КТП-90-38-18	10/0,4	84,45
23	КТП-90-38-19	10/0,4	111,99
24	КТП-90-38-20	10/0,4	87,00
25	КТП-90-38-21	10/0,4	83,06
26	ЗТП-90-38-22	10/0,4	334,53
27	ГКТП-90-42-23	10/0,4	135,86
28	ГКТП-90-40-24	10/0,4	100,81
29	ЗТП-95-3-25 КОС	10/0,4	363,04
		10/0,4	в резерве
30	ЗТП-90-42-26	10/0,4	0,00
31	ЗТП-95-3-27 ГНС	10/0,4	331,47
		10/0,4	в резерве
32	ЗТП-90-42-28	10/0,4	233,29
		10/0,4	310,20
33	ЗТП-90-35-29	10/0,4	187,27
		10/0,4	306,92
34	ЗТП-90-35-30	10/0,4	239,21
35	ЗТП-90-35-31	10/0,4	114,96

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
35	ЗТП-90-35-31	10/0,4	в резерве
36	ГКТП-90-42-32	10/0,4	153,61
37	ЗТП-90-35-33	10/0,4	230,00
38	ГКТП-90-35-34	10/0,4	220,80
39	ГКТП-90-42-35	10/0,4	214,88
40	ЗТП-90-40-36	10/0,4	88,66
		10/0,4	138,62
41	ЗТП-90-40-37	10/0,4	225,40
		10/0,4	352,28
42	ГКТП-90-40-38	10/0,4	253,01
43	ЗТП-90-40-39	10/0,4	78,67
		10/0,4	в резерве
44	ЗТП-90-42-40	10/0,4	358,19
		10/0,4	в резерве
45	ГКТП-90-42-41	10/0,4	191,08
46	ЗТП-90-40-42	10/0,4	125,34
		10/0,4	в резерве
47	ГКТП-90-42-43	10/0,4	297,71
48	КТП-90-45-44	10/0,4	0,00
49	ГКТП-90-40-45	10/0,4	23,89
50	КТП-90-40-46	10/0,4	0,00
51	ЗТП-90-42-47	10/0,4	249,61
52	ГКТП-90-42-48	10/0,4	61,37
53	КТП-95-5-49	10/0,4	130,39
54	ГКТП-90-39-50	10/0,4	214,09
55	ЗТП-90-40-51	10/0,4	258,27
56	ГКТП-90-45-52	10/0,4	210,15
57	ГКТП-90-40-53	10/0,4	294,43
58	ГКТП-90-45-54	10/0,4	206,86
59	ГКТП-90-45-55	10/0,4	83,06
60	ГКТП-90-45-56	10/0,4	154,27
61	КТП-90-14-57	10/0,4	51,58
62	ГКТП-90-14-59	10/0,4	206,86
63	ГКТП-95-5-60	10/0,4	283,25
64	ГКТП-90-35-61	10/0,4	118,11
65	КТП-90-38-62	10/0,4	115,27
66	ГКТП-90-38-63	10/0,4	105,41
67	КТП-90-40-64	10/0,4	121,85
68	КТП-90-40-65	10/0,4	73,86
69	ГКТП-90-38-66	10/0,4	175,31
70	ГКТП-90-42-67	10/0,4	119,87
71	ГКТП-90-42-68	10/0,4	145,51
		10/0,4	в резерве
72	ГКТП-95-5-69	10/0,4	203,57
73	ГКТП-90-35-70	10/0,4	230,53

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
74	ГКТП-90-42-73	10/0,4	139,60
		10/0,4	в резерве
75	ГКТП-90-35-74	10/0,4	133,23
76	ГКТП-90-38-75	10/0,4	121,85
77	ГКТП-90-40-76	10/0,4	124,48
78	ГКТП-90-42-77	10/0,4	145,51
79	ГКТП-90-35-78	10/0,4	130,39
80	ГКТП-90-40-79	10/0,4	0,00
		10/0,4	0,00
81	ГКТП-90-40-84	10/0,4	0,00
		10/0,4	0,00
Калманский УЭС			
82	ГКТП-88-13-1	10/0,4	135,20
83	КТП-88-10-2	10/0,4	54,21
84	ГКТП-88-10-3	10/0,4	126,00
85	КТП-88-10-4	10/0,4	55,45
86	ГКТП-88-13-5	10/0,4	72,23
87	ГКТП-88-13-6	10/0,4	156,24
88	КТП-88-13-6а	10/0,4	78,46
89	КТП-88-13-7	10/0,4	82,48
90	КТП-88-13-8	10/0,4	101,47
91	КТП-88-13-9	10/0,4	80,51
92	КТП-88-10-10	10/0,4	64,07
93	ГКТП-88-10-11	10/0,4	368,71
94	КТП-88-10-12	10/0,4	111,99
95	КТП-88-13-13	10/0,4	34,49
96	ГКТП-88-10-14	10/0,4	50,04
97	ГКТП-88-13-15	10/0,4	191,08
		10/0,4	в резерве
98	ГКТП-88-10-18	10/0,4	82,40
99	КТП-88-10-34	10/0,4	221,98
100	ГКТП-88-10-52	10/0,4	126,00
101	КТП-88-13-63	10/0,4	39,01
102	КТП-88-10-86	10/0,4	68,68
103	ГКТП-88-10-87	10/0,4	109,36
104	КТП-88-10-96	10/0,4	110,67
105	КТП-88-10-119	10/0,4	66,05
106	КТП-88-10-129	10/0,4	0,00
107	КТП-88-13-142	10/0,4	177,28
Мамонтовский УЭС			
108	КТП-3-7-1	10/0,4	166,76
109	ЗТП-3-15-1а	10/0,4	210,28
110	ЗТП-3-15-2	10/0,4	109,36
111	ГКТП-3-15-3	10/0,4	99,50
112	ГКТП-3-15-4	10/0,4	141,78

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
113	КТП-3-15-5	10/0,4	110,67
114	КТП-3-15-6а	10/0,4	57,42
115	ГКТП-3-8-6	10/0,4	56,84
116	ГКТП-3-15-7	10/0,4	99,71
117	ЗТП-3-15-8	10/0,4	129,29
		10/0,4	в резерве
118	ГКТП-3-15-9	10/0,4	339,79
119	ГКТП-3-15-10	10/0,4	297,96
120	ГКТП-3-15-11	10/0,4	23,24
121	КТП-3-15-12	10/0,4	57,42
122	КТП-3-15-13	10/0,4	82,40
123	КТП-3-15-14	10/0,4	59,47
124	КТП-3-15-15	10/0,4	39,67
125	ГКТП-3-4-16	10/0,4	96,87
126	КТП-3-4-17	10/0,4	100,15
127	ГКТП-3-4-18	10/0,4	166,10
128	ГКТП-3-4-19	10/0,4	302,97
129	КТП-3-4-20	10/0,4	79,77
130	КТП-3-4-21	10/0,4	85,03
131	ЗТП-3-4-22	10/0,4	233,29
132	ЗТП-3-4-23	10/0,4	143,88
133	КТП-3-4-25	10/0,4	83,25
134	КТП-3-4-26	10/0,4	54,33
135	ЗТП-3-4-27	10/0,4	133,89
136	КТП-3-14-28	10/0,4	78,54
137	КТП-3-4-29	10/0,4	168,73
138	КТП-3-4-30	10/0,4	79,12
139	КТП-3-4-32	10/0,4	258,81
140	КТП-3-15-33	10/0,4	52,16
141	ГКТП-3-15-34	10/0,4	381,45
142	ГКТП-3-4-35	10/0,4	83,72
143	ГКТП-3-4-36	10/0,4	150,33
144	КТП-3-4-37	10/0,4	83,80
145	КТП-3-15-38	10/0,4	117,90
146	ГКТП-3-15-39	10/0,4	124,69
147	ГКТП-3-4-40	10/0,4	57,50
148	КТП-3-4-41	10/0,4	18,65
149	ГКТП-3-4-42	10/0,4	48,73
150	ГКТП-3-4-43	10/0,4	63,42
151	ГКТП-3-4-44	10/0,4	163,47
152	ГКТП-3-15-45	10/0,4	127,76
153	КТП-2-19-8К	10/0,4	77,88
154	КТП-2-19-12К	10/0,4	112,64
155	КТП-2-19-13К	10/0,4	151,64
156	КТП-2-19-15К	10/0,4	71,96

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
157	КТП-2-21-24К	10/0,4	83,07
Ребрихинский УЭС			
158	КТП-60-13-1	10/0,4	34,49
159	КТП-60-13-2	10/0,4	23,97
160	КТП-60-13-3	10/0,4	173,99
161	КТП-60-13-4	10/0,4	56,84
162	КТП-60-13-5	10/0,4	50,27
163	КТП-60-13-6	10/0,4	37,78
164	КТП-60-12-7	10/0,4	85,03
165	КТП-60-12-8	10/0,4	0,00
166	КТП-60-12-9	10/0,4	102,12
167	ГКТП-60-12-10	10/0,4	180,57
168	КТП-60-12-11	10/0,4	83,06
169	КТП-60-12-12	10/0,4	127,32
170	КТП-60-12-13	10/0,4	43,70
171	КТП-60-12-14	10/0,4	39,09
172	КТП-60-12-15	10/0,4	50,93
173	КТП-60-12-17	10/0,4	83,72
174	КТП-60-12-18	10/0,4	52,82
175	КТП-60-14-19	10/0,4	104,75
176	КТП-60-14-20	10/0,4	53,56
177	ГКТП-60-14-21	10/0,4	110,22
178	ЗТП-60-13-22	10/0,4	269,45
179	КТП-60-13-23	10/0,4	103,65
180	ГКТП-60-14-24	10/0,4	149,67
181	ГКТП-60-14-24а	10/0,4	79,19
182	ГКТП-60-12-25	10/0,4	161,63
183	ГКТП-60-13-25а	10/0,4	0,00
184	КТП-60-13-26	10/0,4	163,47
185	ГКТП-60-13-27	10/0,4	74,07
186	КТП-60-13-28	10/0,4	60,05
187	КТП-60-14-29	10/0,4	27,26
188	КТП-60-14-30	10/0,4	94,24
189	КТП-60-14-31	10/0,4	64,07
190	ГКТП-60-14-31а	10/0,4	143,54
191	ГКТП-60-13-32	10/0,4	119,43
192	ГКТП-60-13-33	10/0,4	100,36
193	КТП-60-14-34	10/0,4	38,44
194	КТП-60-12-35	10/0,4	43,70
195	ГКТП-60-14-36	10/0,4	198,97
196	КТП-60-14-37	10/0,4	136,97
197	ГКТП-60-13-38	10/0,4	543,83
198	ЗТП-60-13-39	10/0,4	159,53
		10/0,4	в резерве
199	ГКТП-60-12-41	10/0,4	75,38

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
200	КТП-60-7-41а	10/0,4	0,00
201	КТП-60-12-42	10/0,4	141,57
202	ГКТП-60-12-43	10/0,4	115,93
203	КТП-60-11-44	10/0,4	229,21
204	КТП-60-14-45	10/0,4	104,75
205	КТП-60-11-45а	10/0,4	179,91
206	ЗТП-60-12-46	10/0,4	154,93
		10/0,4	в резерве
207	ГКТП-60-12-47	10/0,4	177,94
208	ГКТП-60-12-48	10/0,4	274,54
209	КТП-60-12-50	10/0,4	370,69
210	КТП-60-12-51	10/0,4	83,14
211	ГКТП-60-12-52	10/0,4	225,27
212	ЗТП-60-12-53	10/0,4	331,24
213	КТП-60-13-55	10/0,4	141,57
214	КТП-60-13-56	10/0,4	47,41
215	КТП-60-13-57	10/0,4	133,23
216	КТП-60-14-59	10/0,4	156,24
217	ГКТП-60-14-60	10/0,4	217,38
218	ГКТП-60-13-67	10/0,4	0,00
219	ГКТП-60-11-69	10/0,4	0,00
Романовский УЭС			
220	КТП-7-1-1	10/0,4	39,75
221	КТП-7-1-2	10/0,4	75,17
222	ГКТП-7-1-3	10/0,4	66,63
223	КТП-7-15-4	10/0,4	106,94
224	КТП-7-15-5	10/0,4	128,10
225	КТП-7-15-6	10/0,4	57,42
226	ГКТП-7-15-7	10/0,4	150,98
227	КТП-7-1-8	10/0,4	73,20
228	КТП-7-1-9	10/0,4	107,38
229	ГКТП-7-15-10	10/0,4	110,88
230	КТП-7-15-11	10/0,4	22,00
231	КТП-7-1-12	10/0,4	14,77
232	КТП-7-1-13	10/0,4	53,48
233	КТП-7-15-14	10/0,4	147,70
234	КТП-7-15-15	10/0,4	77,35
235	КТП-7-15-16	10/0,4	115,27
236	КТП-7-15-17	10/0,4	67,94
237	ЗТП-7-15-18	10/0,4	165,45
238	ЗТП-7-15-19	10/0,4	16,01
239	КТП-7-1-21	10/0,4	211,46
240	КТП-7-1-22	10/0,4	110,22
241	ГКТП-7-15-23	10/0,4	54,13
242	КТП-7-1-24	10/0,4	41,07

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
243	КТП-7-1-25	10/0,4	54,87
244	КТП-7-15-26	10/0,4	80,51
245	КТП-7-15-27	10/0,4	58,16
246	ЗТП-7-15-29	10/0,4	111,33
247	КТП-7-1-30	10/0,4	59,39
248	КТП-7-1-32	10/0,4	92,26
249	ГКТП-7-15-34	10/0,4	69,99
250	КТП-7-1-36	10/0,4	69,25
251	КТП-7-15-37	10/0,4	52,24
252	КТП-7-1-40	10/0,4	48,95
253	КТП-7-1-42	10/0,4	33,76
254	ГКТП-7-1-43	10/0,4	44,93
255	КТП-7-1-46	10/0,4	50,93
256	ГКТП-7-15-48	10/0,4	108,04
257	ГКТП-7-15-49	10/0,4	0,00
Топчихинский УЭС			
258	КТП-81-17-1а	10/0,4	43,04
259	КТП-81-13-1	10/0,4	56,84
260	КТП-81-9-2	10/0,4	16,66
261	КТП-81-13-3	10/0,4	18,71
262	ГКТП-81-13-4	10/0,4	146,38
263	ГКТП-81-18-5	10/0,4	37,70
264	ГКТП-81-9-6	10/0,4	173,47
265	КТП-81-18-7а	10/0,4	77,35
266	ГКТП-81-18-8	10/0,4	147,04
267	ГКТП-81-18-9	10/0,4	162,95
		10/0,4	в резерве
268	КТП-81-18-10	10/0,4	69,33
269	ГКТП-81-13-11	10/0,4	194,50
270	ГКТП-81-13-12	10/0,4	149,67
271	КТП-81-13-13	10/0,4	95,55
272	ГКТП-81-21-14	10/0,4	65,31
273	КТП-81-18-15	10/0,4	89,63
274	ГКТП-81-13-16	10/0,4	52,24
275	КТП-81-9-20	10/0,4	89,19
276	КТП-81-21-22	10/0,4	0,00
277	ГКТП-81-7-23	10/0,4	163,60
278	КТП-81-9-25	10/0,4	152,95
279	ГКТП-81-9-28	10/0,4	114,17
280	ГКТП-81-7-31	10/0,4	82,61
281	ГКТП-81-18-32	10/0,4	131,92
282	ЗТП-81-18-35	10/0,4	226,06
283	КТП-81-13-35а	10/0,4	61,37
284	КТП-81-18-36	10/0,4	152,95
285	КТП-81-9-37	10/0,4	90,37

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
286	ЗТП-81-9-38	10/0,4	303,63
287	ЗТП-81-13-41	10/0,4	110,88
288	КТП-81-18-42	10/0,4	101,47
289	ГКТП-81-7-43	10/0,4	113,51
290	КТП-81-13-45	10/0,4	162,82
291	ГКТП-81-18-46	10/0,4	87,08
292	ГКТП-81-9-47	10/0,4	64,73
293	ГКТП-81-9-49	10/0,4	147,04
294	ГКТП-81-9-51	10/0,4	88,32
295	ГКТП-81-9-52	10/0,4	178,59
296	ГКТП-81-13-54	10/0,4	82,61
297	ГКТП-81-9-59	10/0,4	230,00
Усть-Калманский УЭС			
298	КТП-9-19-1	10/0,4	125,13
299	КТП-9-19-2	10/0,4	244,30
300	КТП-9-24-3	10/0,4	57,42
301	КТП-9-19-4	10/0,4	82,48
302	КТП-9-24-5	10/0,4	87,21
303	КТП-9-5-6	10/0,4	178,59
304	КТП-9-24-7	10/0,4	57,42
305	ГКТП-9-5-8	10/0,4	114,17
306	КТП-9-5-9	10/0,4	100,15
307	КТП-9-5-10	10/0,4	109,36
308	КТП-9-24-11	10/0,4	105,41
309	КТП-9-5-12	10/0,4	77,14
310	КТП-9-5-13	10/0,4	158,87
311	КТП-9-5-14	10/0,4	130,39
312	КТП-9-5-15	10/0,4	181,88
313	КТП-9-5-15а	10/0,4	55,53
314	ГКТП-9-5-16	10/0,4	208,31
315	КТП-9-5-17	10/0,4	165,45
316	КТП-9-19-18	10/0,4	43,47
317	КТП-9-19-19	10/0,4	45,67
318	КТП-9-24-20	10/0,4	54,21
319	КТП-9-24-21	10/0,4	62,10
320	КТП-9-5-22	10/0,4	121,85
321	КТП-9-5-23	10/0,4	106,07
322	КТП-9-2-24	10/0,4	0,00
323	ЗТП-9-5-25	10/0,4	113,96
324	ЗТП-9-5-26	10/0,4	339,79
325	КТП-9-5-27	10/0,4	130,39
326	КТП-9-5-28	10/0,4	89,06
327	КТП-9-5-29	10/0,4	88,40
328	КТП-9-19-31	10/0,4	43,62
329	КТП-9-5-32	10/0,4	121,85

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
330	ГКТП-9-19-34	10/0,4	66,70
331	КТП-9-5-36	10/0,4	193,06
332	КТП-9-24-40	10/0,4	112,64
Усть-Пристанский УЭС			
333	КТП-11-15-1	10/0,4	45,01
334	ГКТП-11-6-2	10/0,4	315,46
		10/0,4	в резерве
335	КТП-11-6-4	10/0,4	41,07
336	КТП-11-6-5	10/0,4	229,18
337	КТП-11-6-6	10/0,4	37,12
338	КТП-11-15-7	10/0,4	83,72
339	ГКТП-11-15-8	10/0,4	118,77
340	ГКТП-11-15-9	10/0,4	203,71
341	КТП-11-15-10	10/0,4	154,27
342	КТП-11-15-11	10/0,4	52,24
343	КТП-11-6-12	10/0,4	65,39
344	КТП-11-15-14	10/0,4	163,47
345	КТП-11-15-15	10/0,4	98,18
346	КТП-11-15-16	10/0,4	48,22
347	КТП-11-15-17	10/0,4	143,09
348	ГКТП-11-15-18	10/0,4	314,15
349	КТП-11-6-20	10/0,4	29,66
350	КТП-11-15-21	10/0,4	45,67
351	ЗТП-11-6-22	10/0,4	315,46
352	КТП-11-15-23	10/0,4	106,73
353	ГКТП-11-6-24	10/0,4	193,71
354	КТП-11-15-25	10/0,4	141,12
355	КТП-11-6-26	10/0,4	111,33
356	КТП-11-15-27	10/0,4	83,14
357	КТП-11-6-28	10/0,4	189,77
358	КТП-11-15-29	10/0,4	99,50
359	КТП-11-15-30	10/0,4	98,84
360	ГКТП-11-15-31	10/0,4	54,21
Чарышский УЭС			
361	КТП-52-5-0	10/0,4	82,48
362	ГКТП-52-6-1	10/0,4	50,93
363	ГКТП-52-6-2	10/0,4	83,06
364	КТП-52-6-3	10/0,4	127,32
365	КТП-52-11-4	10/0,4	154,93
366	ГКТП-52-11-5	10/0,4	67,94
367	ГКТП-52-6-6	10/0,4	176,75
368	ГКТП-52-11-7	10/0,4	108,25
369	ГКТП-52-11-8	10/0,4	186,48
370	ГКТП-52-6-9	10/0,4	76,49
371	КТП-52-11-10	10/0,4	94,89

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
372	КТП-52-9-11	10/0,4	109,36
373	ГКТП-52-11-11	10/0,4	196,34
374	ГКТП-52-6-13	10/0,4	91,03
375	КТП-52-6-14	10/0,4	126,45
376	КТП-52-6-15	10/0,4	0,00
377	ГКТП-52-6-16	10/0,4	69,91
378	КТП-52-11-17	10/0,4	41,07
379	ГКТП-52-11-18	10/0,4	188,45
380	КТП-52-11-19	10/0,4	83,72
381	КТП-52-11-20	10/0,4	152,95
382	КТП-52-11-21	10/0,4	106,73
383	ГКТП-52-11-22	10/0,4	352,28
		10/0,4	в резерве
384	ГКТП-52-11-23	10/0,4	64,65
Белокурихинские МЭС			
Алтайский УЭС			
385	34-7-4	10/0,4	81,75
386	34-7-11	10/0,4	104,96
387	34-7-14	10/0,4	55,53
388	34-4-1	10/0,4	150,33
389	34-4-2	10/0,4	283,25
		10/0,4	в резерве
390	34-4-3	10/0,4	239,86
391	34-4-4	10/0,4	152,95
392	34-4-5	10/0,4	273,39
		10/0,4	в резерве
393	34-4-6	10/0,4	258,93
394	34-4-7	10/0,4	99,05
395	34-4-8	10/0,4	156,24
396	34-4-9	10/0,4	88,98
397	34-4-10	10/0,4	27,92
398	34-4-11	10/0,4	183,85
399	34-4-12	10/0,4	103,44
400	34-4-13	10/0,4	79,33
401	34-4-14	10/0,4	142,57
402	34-4-15	10/0,4	104,10
403	34-5-1	10/0,4	104,75
404	34-5-2	10/0,4	189,90
405	34-5-4	10/0,4	177,28
406	34-5-5	10/0,4	100,36
407	34-5-6	10/0,4	58,08
408	34-5-7	10/0,4	115,27
409	34-5-8	10/0,4	126,00
410	34-5-9	10/0,4	161,50
411	34-5-10	10/0,4	87,66

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
412	34-5-11	10/0,4	204,23
413	34-5-12/1	10/0,4	398,54
414	34-5-12/2	10/0,4	0,00
415	34-5-13	10/0,4	87,66
416	34-5-14	10/0,4	193,71
		10/0,4	в резерве
417	34-5-16	10/0,4	110,67
418	34-5-17	10/0,4	83,14
419	34-5-18	10/0,4	206,86
420	34-5-21	10/0,4	60,71
421	34-5-22	10/0,4	99,50
422	34-6-1	10/0,4	114,83
423	34-6-2	10/0,4	90,50
424	34-6-3	10/0,4	54,79
425	34-6-4	10/0,4	77,22
426	34-6-5	10/0,4	65,31
427	34-6-8	10/0,4	126,66
428	34-6-9	10/0,4	128,63
429	34-6-10	10/0,4	82,40
430	34-6-11	10/0,4	167,42
431	34-6-12	10/0,4	190,43
432	34-6-13	10/0,4	91,61
433	34-6-14	10/0,4	100,81
434	34-6-16	10/0,4	63,34
435	34-6-17	10/0,4	45,67
436	34-6-18	10/0,4	63,42
437	34-6-19	10/0,4	65,39
438	34-5-24	10/0,4	142,23
439	34-6-21	10/0,4	138,94
440	34-6-22	10/0,4	113,30
441	34-6-1	10/0,4	114,83
442	34-6-24	10/0,4	79,19
443	34-6-25	10/0,4	42,16
444	34-5-26	10/0,4	0,00
445	34-5-25	10/0,4	140,91
446	34-6-26	10/0,4	0,00
447	34-6-27	10/0,4	574,07
Бирюзовая катунь			
448	ТП-16	10/0,4	0,00
449	КТП-15	10/0,4	0,00
450	КТП-17	10/0,4	0,00
451	КТП-18	10/0,4	0,00
452	КТП-20	10/0,4	0,00
453	ТП-2.1	10/0,4	0,00
		10/0,4	в резерве

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
454	ТП-2	10/0,4	0,00
		10/0,4	в резерве
455	ТП-3.2	10/0,4	0,00
		10/0,4	в резерве
456	ТП-4.1	10/0,4	0,00
		10/0,4	0,00
457	ТП-4	10/0,4	0,00
		10/0,4	0,00
458	ТП-6	10/0,4	0,00
		10/0,4	0,00
459	ТП-7	10/0,4	0,00
		10/0,4	0,00
460	ТП-8	10/0,4	0,00
		10/0,4	0,00
461	ТП-9	10/0,4	0,00
462	ТП-10	10/0,4	0,00
		10/0,4	0,00
463	ТП-11	10/0,4	0,00
		10/0,4	0,00
464	ТП-12	10/0,4	0,00
		10/0,4	0,00
465	ТП-13	10/0,4	0,00
		10/0,4	0,00
466	ТП-14	10/0,4	0,00
		10/0,4	0,00
467	ТП-15	10/0,4	0,00
		10/0,4	0,00
468	ТП-16	10/0,4	0,00
469	ТП-17	10/0,4	0,00
		10/0,4	0,00
470	ТП-18.1	10/0,4	0,00
471	ТП-18	10/0,4	0,00
		10/0,4	0,00
472	ТП-21	10/0,4	0,00
		10/0,4	0,00
473	ТП-КОС	10/0,4	0,00
		10/0,4	0,00
474	ТП-ТБО	10/0,4	0,00
Белокурихинский УЭС			
475	37-7/19-1	10/0,4	509,18
476	37-РП1-12-1	10/0,4	22,66
477	37-РП1-12-2	10/0,4	111,33
478	37-23-3	10/0,4	253,67
479	37-7/19-4	10/0,4	166,89
480	37-РП1-12-5	10/0,4	106,94

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
481	37-РП1-12-6	10/0,4	36,59
482	37-22-6-7	10/0,4	0,00
483	37-20-8	10/0,4	113,51
		10/0,4	в резерве
484	37-РП1-12-9	10/0,4	75,38
485	37-7/19-10	10/0,4	185,30
		10/0,4	в резерве
486	37-7/19-11	10/0,4	103,65
487	37-7/19-12	10/0,4	266,82
		10/0,4	в резерве
488	37-7/19-13	10/0,4	159,66
		10/0,4	в резерве
489	37-7/19-14	10/0,4	143,88
		10/0,4	в резерве
490	37-7/19-15	10/0,4	260,24
		10/0,4	в резерве
491	37-7/19-16	10/0,4	206,99
		10/0,4	в резерве
492	37-7/19-17	10/0,4	272,08
		10/0,4	в резерве
493	37-22-6-18	10/0,4	97,52
494	37-7/19-19	10/0,4	384,08
		10/0,4	в резерве
495	37-22-6-20	10/0,4	273,39
496	37-22-6-21	10/0,4	47,64
497	37-6/20-27	10/0,4	0,00
		10/0,4	в резерве
498	37-22-6-23	10/0,4	331,24
499	37-7/19-24	10/0,4	579,61
		10/0,4	в резерве
500	37-7/19-25	10/0,4	136,52
		10/0,4	в резерве
501	37-7/19-26	10/0,4	223,43
		10/0,4	в резерве
502	37-22-6-27	10/0,4	214,06
503	37-РП1-12-28	10/0,4	148,35
504	37-8-8-29	10/0,4	263,53
505	37-22-6-30	10/0,4	114,62
506	37-8-8-31	10/0,4	119,43
507	37-8-8-32	10/0,4	15,43
508	37-РП1-12-33	10/0,4	139,60
509	37-8-8-35	10/0,4	0,00
510	37-8-8-36	10/0,4	103,65
511	37-8-8-37	10/0,4	83,14
512	37-РП1-12-39	10/0,4	130,39

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
513	37-8-8-40	10/0,4	10,75
514	37-22-6-44	10/0,4	61,37
515	37-6-45	10/0,4	142,44
516	97-2-6	10/0,4	81,75
517	97-2-7	10/0,4	116,14
518	37-8-8-47	10/0,4	108,70
519	37-2-18-6	10/0,4	204,89
520	37-15-2	10/0,4	507,67
521	37-2-18-4	10/0,4	0,00
522	37-8-8-50	10/0,4	40,41
523	37-7/19-49	10/0,4	366,08
524	37-8-8-57	10/0,4	225,27
525	37-РП1-12-3	10/0,4	104,75
526	37-22-6-8	10/0,4	95,55
527	37-8-8-59	10/0,4	112,64
528	37-8-8-60	10/0,4	211,46
529	37-22-16-2	10/0,4	96,87
530	37-22-16-1	10/0,4	145,51
531	37-22-16-3	10/0,4	25,72
532	37-22-16-4	10/0,4	109,36
533	37-8-8-58	10/0,4	91,61
534	37-8-8-61	10/0,4	339,79
535	37-22-6-62	10/0,4	119,22
536	37-РП-1-12-4	10/0,4	132,37
537	37-РП-1-12-7	10/0,4	0,00
538	37-22-16-5	10/0,4	0,00
539	37-22-16-6	10/0,4	69,99
540	1	10/0,4	0,00
541	2	10/0,4	0,00
542	3	10/0,4	0,00
543	4	10/0,4	0,00
544	37-22-6-10	10/0,4	0,00
545	37-22-6-9	10/0,4	0,00
Быстроистокский УЭС			
546	40-10-1	10/0,4	60,13
547	40-10-2	10/0,4	54,87
548	40-10-3	10/0,4	114,75
549	40-10-4	10/0,4	47,51
550	40-10-5	10/0,4	70,65
551	40-10-6	10/0,4	72,23
552	40-10-7	10/0,4	48,17
553	40-10-8	10/0,4	64,86
554	40-10-9	10/0,4	65,31
555	40-10-10	10/0,4	59,60
556	40-10-11	10/0,4	102,98

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
557	40-10-20	10/0,4	39,29
558	40-10-24	10/0,4	132,10
559	40-10-25	10/0,4	47,77
560	40-7-1	10/0,4	132,76
561	40-7-2	10/0,4	124,94
562	40-7-12	10/0,4	228,69
563	40-7-13	10/0,4	101,20
564	40-7-14	10/0,4	55,79
565	40-7-15	10/0,4	75,05
566	40-7-16	10/0,4	87,28
567	40-7-17	10/0,4	108,76
568	40-7-18	10/0,4	71,24
569	40-7-19	10/0,4	164,72
570	40-7-21	10/0,4	128,75
571	40-7-22	10/0,4	75,05
572	40-7-26	10/0,4	78,27
573	40-7-28	10/0,4	58,46
574	40-7-29	10/0,4	75,58
575	40-5-16	10/0,4	0,00
576	40-10-30	10/0,4	86,10
Петропавловский УЭС			
577	42-13-1	10/0,4	52,24
578	42-13-2	10/0,4	108,04
579	42-13-3	10/0,4	125,34
580	42-13-4	10/0,4	100,15
581	42-13-5	10/0,4	103,65
582	42-13-6	10/0,4	103,44
583	42-13-7	10/0,4	79,12
584	42-13-8	10/0,4	127,97
585	42-13-13	10/0,4	41,07
586	42-13-14	10/0,4	106,73
587	42-13-15	10/0,4	106,73
588	42-13-16	10/0,4	40,41
589	42-13-17	10/0,4	97,52
590	42-13-18	10/0,4	43,47
591	42-13-19	10/0,4	62,10
592	42-17-9	10/0,4	0,00
593	42-17-10	10/0,4	62,02
594	42-17-11	10/0,4	8,12
595	42-17-12	10/0,4	7,54
Смоленский УЭС			
596	33-8-1	10/0,4	43,76
597	33-8-2	10/0,4	107,19
598	33-8-3	10/0,4	48,95
599	33-8-4	10/0,4	87,73

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
600	33-8-7	10/0,4	360,17
601	33-8-8	10/0,4	75,17
602	33-8-9	10/0,4	171,03
603	33-8-10	10/0,4	47,31
604	33-8-12	10/0,4	83,06
605	33-8-13	10/0,4	84,37
606	33-8-15	10/0,4	180,57
607	33-8-16	10/0,4	183,85
608	33-8-17	10/0,4	145,00
609	33-8-20	10/0,4	82,48
610	33-8-21	10/0,4	72,95
611	33-8-23	10/0,4	79,46
612	33-8-24	10/0,4	67,28
613	33-8-25	10/0,4	228,56
614	33-8-26	10/0,4	111,33
615	33-8-27	10/0,4	97,73
616	33-8-28	10/0,4	250,38
617	33-15-1	10/0,4	0,00
618	33-15-2	10/0,4	0,00
619	33-15-3	10/0,4	65,18
620	33-15-4	10/0,4	117,78
621	33-15-6	10/0,4	106,74
622	33-15-7	10/0,4	79,51
623	33-15-8	10/0,4	45,19
624	33-15-9	10/0,4	122,65
625	33-15-10	10/0,4	143,75
626	33-15-11	10/0,4	131,26
627	33-15-13	10/0,4	79,98
628	33-15-14	10/0,4	158,87
		10/0,4	в резерве
629	33-15-16	10/0,4	77,48
630	33-15-17	10/0,4	86,81
631	33-15-19	10/0,4	0,00
632	33-15-20	10/0,4	0,00
633	33-15-23	10/0,4	47,51
634	33-15-24	10/0,4	27,18
635	33-15-26	10/0,4	13,45
636	33-15-27	10/0,4	88,98
637	33-15-28	10/0,4	40,41
638	33-15-29	10/0,4	121,85
639	33-15-30	10/0,4	234,60
640	33-3-4	10/0,4	75,91
641	33-3-10	10/0,4	70,65
642	33-8-18	10/0,4	130,20
643	33-15-18	10/0,4	106,99

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
Советский УЭС			
644	89-7-1	10/0,4	183,85
645	89-7-2	10/0,4	166,76
646	89-7-3	10/0,4	99,89
647	89-7-4	10/0,4	151,64
648	89-7-5	10/0,4	33,83
649	89-7-6	10/0,4	171,36
650	89-7-7	10/0,4	44,13
651	89-7-8	10/0,4	185,82
652	89-7-9	10/0,4	106,28
653	89-7-10	10/0,4	122,06
654	89-7-11	10/0,4	190,76
655	89-7-12	10/0,4	375,53
656	89-7-13	10/0,4	191,02
657	89-7-14	10/0,4	111,79
658	89-7-15	10/0,4	127,43
659	89-7-16	10/0,4	161,83
660	89-7-17	10/0,4	108,83
661	89-7-18	10/0,4	36,46
662	89-7-19	10/0,4	70,58
663	89-7-20	10/0,4	90,70
664	89-7-22	10/0,4	243,94
665	89-7-23	10/0,4	332,56
666	89-7-29	10/0,4	134,80
667	89-7-30	10/0,4	75,30
668	89-7-31	10/0,4	77,55
669	89-4-11	10/0,4	81,89
670	89-4-14	10/0,4	318,42
671	89-10-35	10/0,4	70,70
672	89-10-45	10/0,4	139,60
673	89-15-3	10/0,4	207,91
674	89-7-32	10/0,4	83,80
675	89-7-33	10/0,4	128,75
676	17-1-1	6/0,4	332,56
677	17-1-2	6/0,5	253,67
678	17-1-3	6/0,6	239,86
679	17-1-4	6/0,7	100,15
680	89-7-34	10/0,4	113,17
Солонешенский УЭС			
681	45-9-1	10/0,4	42,38
682	45-9-2	10/0,4	71,88
683	45-9-3	10/0,4	120,08
684	45-9-4	10/0,4	131,05
685	45-9-5	10/0,4	97,73
686	45-9-6	10/0,4	126,00

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
687	45-9-8	10/0,4	106,41
688	45-9-9	10/0,4	31,78
689	45-9-10	10/0,4	73,28
690	45-9-11	10/0,4	69,25
691	45-9-12	10/0,4	15,51
692	45-9-13	10/0,4	29,81
693	45-9-16	10/0,4	111,33
694	45-9-17	10/0,4	92,26
695	45-9-18	10/0,4	75,17
696	45-9-19	10/0,4	42,38
697	45-9-20	10/0,4	77,14
698	45-9-21	10/0,4	73,20
699	45-9-23	10/0,4	88,98
700	45-9-24	10/0,4	171,36
701	45-9-26	10/0,4	0,00
702	45-9-28	10/0,4	104,10
703	45-9-29	10/0,4	124,48
Бийские МЭС			
Акутихинский УЭС			
704	62-1-1	10/0,4	132,37
705	62-1-2	10/0,4	196,34
706	62-2-1	10/0,4	56,84
707	62-2-2	10/0,4	20,69
708	62-2-3	10/0,4	214,06
709	62-2-4	10/0,4	90,02
710	62-2-5	10/0,4	19,37
711	62-2-6	10/0,4	60,13
Зональный УЭС			
712	9-1	10/0,4	180,57
713	9-2	10/0,4	162,82
714	9-3	10/0,4	353,59
715	9-5	10/0,4	68,60
716	9-6	10/0,4	71,23
717	9-25	10/0,4	110,67
718	9-8	10/0,4	60,13
719	9-9	10/0,4	108,04
720	9-12	10/0,4	216,72
721	9-13	10/0,4	123,16
722	9-14	10/0,4	99,50
723	9-18	10/0,4	153,61
724	9-23	10/0,4	488,60
725	9-24	10/0,4	100,15
726	9-7	10/0,4	84,37
727	8-6	10/0,4	301,00
728	8-12	10/0,4	94,24

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
729	10-12	10/0,4	39,75
Ельцовский УЭС			
730	1-13	10/0,4	0,00
731	2-1	10/0,4	45,67
732	2-2	10/0,4	120,53
733	2-3	10/0,4	47,64
734	2-4	10/0,4	195,03
735	2-5	10/0,4	126,45
736	2-7	10/0,4	348,33
737	2-9	10/0,4	56,19
738	2-10	10/0,4	98,39
739	2-11	10/0,4	113,30
740	2-12	10/0,4	44,93
741	2-13	10/0,4	89,63
742	2-14	10/0,4	35,15
743	2-15	10/0,4	114,62
744	2-17	10/0,4	127,76
745	2-18	10/0,4	213,44
746	2-19	10/0,4	139,81
747	3-2	10/0,4	72,62
748	3-3	10/0,4	83,80
749	3-8	10/0,4	55,96
Целинный УЭС			
750	6-1	10/0,4	59,47
751	6-2	10/0,4	58,82
752	6-3	10/0,4	168,73
753	6-4	10/0,4	189,11
754	6-5	10/0,4	175,31
755	6-6	10/0,4	91,16
756	6-7	10/0,4	169,36
757	6-8	10/0,4	324,01
758	6-9	10/0,4	170,05
759	6-11	10/0,4	212,91
760	7-1	10/0,4	77,22
761	7-2	10/0,4	302,32
762	7-3	10/0,4	231,81
763	7-4	10/0,4	210,15
764	7-5	10/0,4	314,81
765	7-6	10/0,4	99,50
766	7-7	10/0,4	97,52
767	7-8	10/0,4	117,24
768	7-9	10/0,4	69,33
769	7-10	10/0,4	173,33
770	7-11	10/0,4	80,51
Солтонский УЭС			

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
771	1	10/0,4	89,63
772	2	10/0,4	110,22
773	3	10/0,4	162,82
774	4	10/0,4	87,66
775	5	10/0,4	110,67
776	6	10/0,4	176,62
777	8	10/0,4	83,14
778	9	10/0,4	202,92
779	12	10/0,4	168,73
780	13	10/0,4	66,63
781	14	10/0,4	197,66
782	15	10/0,4	83,14
Красногорский УЭС			
783	1	10/0,4	81,75
784	2	10/0,4	166,76
785	3	10/0,4	69,25
786	4	10/0,4	197,00
787	5	10/0,4	78,67
788	5н	10/0,4	0,00
789	6	10/0,4	61,44
790	7	10/0,4	226,06
791	8	10/0,4	37,78
792	9	10/0,4	38,44
793	10	10/0,4	170,70
794	11	10/0,4	141,91
795	12	10/0,4	104,31
796	13	10/0,4	42,51
797	14	10/0,4	181,88
798	15	10/0,4	197,00
799	26	10/0,4	73,20
800	27	10/0,4	68,68
Бийский РЭС			
801	01	6/0,4	207,54
802	1	6/0,4	0,00
803	2А	6/0,4	258,93
805	5	6/0,4	279,31
806	6	6/0,4	337,16
807	5 Н	6/0,4	487,95
808	8	6/0,4	501,10
		6/0,4	528,05
809	9	6/0,4	257,61
		6/0,4	254,98
810	10	10/0,4	237,23
812	14	6/0,4	272,08
813	15	10/0,4	175,44

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
814	16	6/0,4	160,19
815	17	6/0,4	74,69
816	18	6/0,4	38,09
817	19	10/0,4	236,58
		10/0,4	308,23
818	20	10/0,4	322,04
819	21	20/0,4	251,70
820	22	20/0,4	180,70
821	23	20/0,4	211,48
822	25	20/0,4	134,53
823	27	20/0,4	0,00
824	28	20/0,4	438,63
825	29	20/0,4	195,69
826	30	20/0,4	0,00
827	31а	20/0,4	334,53
828	34	20/0,4	140,60
829	35а	20/0,4	286,77
830	36а	20/0,4	251,04
831	36	20/0,4	177,41
832	37н	20/0,4	310,45
833	38	20/0,4	278,65
		20/0,4	174,12
834	39н	10/0,4	381,45
835	42	10/0,4	277,33
836	43	10/0,4	304,95
837	44	10/0,4	164,13
838	45	10/0,4	278,65
839	46	10/0,4	285,22
840	47	10/0,4	356,47
841	48	10/0,4	329,50
842	52	20/0,4	214,22
843	53	20/0,4	0,00
		20/0,4	0,00
844	54	20/0,4	283,91
845	55	20/0,4	286,84
846	56	20/0,4	120,22
847	57	20/0,4	90,48
848	58	10/0,4	339,38
849	66	10/0,4	151,77
850	67	20/0,4	205,68
851	68	20/0,4	434,70
853	69а	6/0,4	191,87
854	70	6/0,4	117,63
855	71	10/0,4	516,87
		10/0,4	501,10

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
856	72	6/0,4	141,30
857	73	10/0,4	324,01
858	75	6/0,4	282,59
		6/0,4	248,95
859	76	6/0,4	256,18
860	78	6/0,4	213,44
861	85	10/0,4	336,75
862	86	10/0,4	276,68
863	87	6/0,4	207,65
864	88	6/0,4	184,48
865	92	10/0,4	221,29
		10/0,4	290,48
866	93	10/0,4	91,61
867	94	6/0,4	252,24
868	95	6/0,4	551,06
		6/0,4	338,47
869	96	6/0,4	337,82
870	97	6/0,4	529,36
		6/0,4	528,05
871	97/1	6/0,4	276,02
		6/0,4	335,19
872	99	20/0,4	164,77
873	100	20/0,4	153,74
874	101	6/0,4	355,57
875	104	6/0,4	132,59
876	105	6/0,4	76,70
877	106	6/0,4	151,82
878	107	6/0,4	193,06
		6/0,4	166,10
879	108	6/0,4	503,07
		6/0,4	473,48
880	109	10/0,4	262,87
881	111	6/0,4	162,82
		6/0,4	288,51
882	112	6/0,4	322,04
		6/0,4	216,74
883	113	6/0,4	204,20
		6/0,4	139,78
884	115	20/0,4	145,20
885	116	20/0,4	312,18
886	118	10/0,4	231,32
887	119	20/0,4	192,42
888	120	20/0,4	284,57
889	124	20/0,4	290,48
890	125	10/0,4	264,84

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
891	126	10/0,4	393,28
892	127	10/0,4	254,33
		10/0,4	294,43
893	128	10/0,4	385,39
894	128 пр.	10/0,4	0,00
895	129	10/0,4	484,66
896	130	20/0,4	204,36
897	131	10/0,4	464,28
898	132	10/0,4	532,65
		10/0,4	523,45
899	133	10/0,4	344,39
		10/0,4	316,78
900	134	20/0,4	131,26
		20/0,4	258,93
901	135	10/0,4	551,06
		10/0,4	401,83
902	136	10/0,4	342,66
903	137	10/0,4	281,94
		10/0,4	527,39
904	138	10/0,4	549,74
		10/0,4	319,41
905	139	10/0,4	210,28
906	140	10/0,4	457,05
		10/0,4	521,47
907	141	10/0,4	497,15
908	143	10/0,4	286,54
		10/0,4	в резерве
909	144	10/0,4	201,73
		10/0,4	325,98
910	145	10/0,4	353,59
		10/0,4	283,91
911	146	10/0,4	328,61
		10/0,4	304,29
912	147	10/0,4	251,04
		10/0,4	239,70
913	148	10/0,4	137,18
		10/0,4	148,35
914	149	10/0,4	312,18
		10/0,4	301,66
915	150	6/0,4	253,01
		6/0,4	200,26
916	151	6/0,4	183,20
		6/0,4	205,55
917	152	6/0,4	190,43
		6/0,4	198,32

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
918	153	6/0,4	343,07
		6/0,4	324,01
919	154	6/0,4	453,76
		6/0,4	332,56
920	154Н	6/0,4	707,80
		6/0,4	847,83
921	155	6/0,4	506,35
922	156	6/0,4	323,35
		6/0,4	288,51
923	157	6/0,4	320,07
924	158	6/0,4	451,13
		6/0,4	293,77
925	159	6/0,4	309,55
		6/0,4	335,84
926	160	6/0,4	308,23
927	161	6/0,4	348,33
		6/0,4	258,81
928	162	6/0,4	122,06
		6/0,4	в резерве
929	163	6/0,4	60,13
930	164	6/0,4	265,39
		6/0,4	280,51
931	166	6/0,4	529,36
		6/0,4	479,40
932	167	6/0,4	197,79
		6/0,4	109,57
933	168	6/0,4	202,92
		6/0,4	279,96
934	169	6/0,4	243,81
		6/0,4	256,84
935	170	6/0,4	260,90
		6/0,4	279,96
936	171	6/0,4	260,90
		6/0,4	279,96
937	173	6/0,4	479,40
		6/0,4	493,21
938	174	6/0,4	474,80
		6/0,4	485,98
939	175	6/0,4	468,88
		6/0,4	361,07
940	176	6/0,4	573,41
		6/0,4	571,44
941	177	6/0,4	357,54
		6/0,4	282,48
942	178	6/0,4	285,88

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
943	179	6/0,4	220,67
		6/0,4	170,05
944	180	6/0,4	502,41
		6/0,4	223,43
945	181	6/0,4	227,37
946	182	6/0,4	169,36
947	183	6/0,4	285,22
948	184	6/0,4	118,95
		6/0,4	296,40
949	185	6/0,4	237,12
		6/0,4	275,36
950	186	6/0,4	579,33
		6/0,4	564,86
951	188	6/0,4	181,85
952	189	6/0,4	216,03
		6/0,4	273,89
953	190	6/0,4	159,55
954	190А	6/0,4	268,13
		6/0,4	в резерве
955	191	6/0,4	245,01
956	192	6/0,4	332,56
957	193	6/0,4	266,16
958	194	6/0,4	128,81
959	194Н	6/0,4	0,00
960	195	6/0,4	160,83
961	196	6/0,4	180,57
962	197	6/0,4	504,38
		6/0,4	315,46
963	198	6/0,4	134,02
964	199	6/0,4	166,76
		6/0,4	175,96
965	200	6/0,4	496,49
		6/0,4	562,89
966	201	6/0,4	272,73
		6/0,4	304,95
967	202	6/0,4	243,15
968	203	6/0,4	279,96
969	206	6/0,4	0,00
970	207	6/0,4	870,18
		6/0,4	768,28
971	210	20/0,4	227,26
972	212	10/0,4	447,85
973	213	10/0,4	870,18
		10/0,4	768,28
974	206Н	6/0,4	328,61

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
975	217	6/0,4	0,00
976	220	10/0,4	434,04
977	225	10/0,4	0,00
		10/0,4	0,00
978	226	10/0,4	265,50
		10/0,4	285,88
979	227	10/0,4	501,75
		10/0,4	522,13
980	228	10/0,4	445,87
		10/0,4	430,10
981	229	10/0,4	445,22
		10/0,4	464,28
982	230	10/0,4	491,89
		10/0,4	485,98
983	231	10/0,4	453,76
		10/0,4	531,99
984	232	10/0,4	459,02
		10/0,4	528,05
985	233	10/0,4	303,63
		10/0,4	321,38
986	234	10/0,4	327,30
987	235	10/0,4	222,77
988	236	10/0,4	430,10
		10/0,4	436,01
989	237	10/0,4	207,65
		10/0,4	341,76
990	238	10/0,4	455,73
		10/0,4	504,38
991	239	10/0,4	536,60
		10/0,4	491,89
992	240	10/0,4	499,12
		10/0,4	450,48
993	244	6/0,4	313,49
		6/0,4	365,43
994	246	10/0,4	202,26
		10/0,4	194,37
995	247	6/0,4	193,71
996	248	6/0,4	188,45
997	250	10/0,4	331,24
998	251	10/0,4	366,08
		10/0,4	370,69
999	252	10/0,4	331,24
		10/0,4	в резерве
1000	255	6/0,4	221,46
		6/0,4	301,00

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
1001	256	6/0,4	501,10
		6/0,4	497,15
1002	257	6/0,4	496,49
		6/0,4	438,64
1003	260	6/0,4	307,57
		6/0,4	319,41
1004	261	6/0,4	450,48
		6/0,4	в резерве
1005	263	6/0,4	0,00
		6/0,4	0,00
1006	271	6/0,4	0,00
		6/0,4	0,00
1007	272	6/0,4	876,75
		6/0,4	в резерве
1008	273	6/0,4	513,59
		6/0,4	в резерве
1009	275	6/0,4	319,41
		6/0,4	572,75
1010	276	6/0,4	253,01
1011	277	6/0,4	549,74
		6/0,4	в резерве
1012	278	10/0,4	209,62
1013	279	10/0,4	208,31
1014	281	6/0,4	164,96
		6/0,4	133,89
1015	284	6/0,4	426,81
1016	290	10/0,4	138,49
1017	290А	10/0,4	349,65
1018	292	10/0,4	289,17
		10/0,4	298,37
1019	293	10/0,4	459,68
		10/0,4	428,78
1020	294	10/0,4	250,38
		10/0,4	280,62
1021	297	10/0,4	523,45
		10/0,4	533,31
1022	298	10/0,4	401,83
1023	299	6/0,4	254,98
1024	299А	6/0,4	139,15
1025	300	6/0,4	131,89
1026	301	6/0,4	160,32
1027	302	10/0,4	191,87
1028	302а	10/0,4	141,91
1029	303	6/0,4	280,62
1030	303 а	6/0,4	90,29

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
1031	304	6/0,4	0,00
1032	305	6/0,4	255,64
		6/0,4	306,92
1033	306	6/0,4	508,98
		6/0,4	519,50
1034	307	6/0,4	352,28
1035	309	6/0,4	331,90
		6/0,4	324,67
1036	310	6/0,4	258,93
1037	311	6/0,4	485,98
		6/0,4	412,41
1038	312	10/0,4	181,35
1039	313	20/0,4	383,42
1040	314	20/0,4	267,47
1041	315	10/0,4	530,30
1042	316	20/0,4	119,56
1043	317	10/0,4	197,79
1044	318	10/0,4	164,92
1045	319	20/0,4	117,36
1046	320	20/0,4	247,75
1047	321	10/0,4	365,01
1048	323	6/0,4	352,28
		6/0,4	226,60
1049	326H	6/0,4	832,05
		6/0,4	911,59
1050	327	20/0,4	107,38
1051	328	20/0,4	131,39
1052	329	20/0,4	166,12
1053	330	20/0,4	265,50
1054	331	10/0,4	227,37
1055	332	10/0,4	108,25
1056	333	10/0,4	247,75
1057	335	10/0,4	248,41
		10/0,4	267,47
1058	336	10/0,4	310,20
1059	337	10/0,4	276,02
1060	338	10/0,4	359,10
1061	340	10/0,4	302,32
		10/0,4	321,38
1062	341	10/0,4	416,95
1063	342	10/0,4	281,28
		10/0,4	322,70
1064	343	20/0,4	844,54
		20/0,4	468,87
1065	344	10/0,4	115,48

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
1066	346	20/0,4	435,36
		20/0,4	398,16
1067	347	10/0,4	183,98
		10/0,4	507,67
1068	348	10/0,4	357,12
1069	351	10/0,4	455,08
		10/0,4	491,23
1070	352	10/0,4	205,02
1071	353	10/0,4	330,17
		10/0,4	513,59
1072	354	10/0,4	401,83
1073	355	10/0,4	191,08
		10/0,4	173,99
1074	356	20/0,4	330,58
		10/0,4	313,49
1075	357	35/0,4	100,36
		35/0,4	242,49
1076	365	10/0,4	143,09
1077	366	10/0,4	0,00
1078	367	10/0,4	46,90
1079	363	10/0,4	0,00
1080	371	10/0,4	0,00
1081	372	10/0,4	310,20
1082	379	10/0,4	287,85
1083	380	10/0,4	131,71
1084	382	10/0,4	119,43
1085	383	10/0,4	141,78
1086	384	10/0,4	91,16
1087	385	10/0,4	63,34
1088	387	10/0,4	48,88
1089	389	10/0,4	69,91
1090	390	10/0,4	0,00
1091	392	10/0,4	239,21
1092	394	10/0,4	284,57
1093	395	10/0,4	492,55
		10/0,4	519,50
1094	397	10/0,4	498,47
		10/0,4	533,31
1095	398	6/0,4	0,00
1096	399	10/0,4	516,87
		10/0,4	512,93
1097	400	10/0,4	498,47
1098	401	10/0,4	520,82
		10/0,4	543,83
1099	403	6/0,4	109,74

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
1100	404	20/0,4	127,45
1101	405	20/0,4	240,52
1102	406	20/0,4	414,32
1103	411а	6/0,4	96,21
1104	414	6/0,4	277,33
1105	416	20/0,4	176,62
1106	417	20/0,4	185,17
1107	418	20/0,4	231,20
1108	419	6/0,4	144,39
1109	421	6/0,4	0,00
1110	425	20/0,4	147,83
1111	426	10/0,4	341,76
		10/0,4	346,36
1112	427	10/0,4	495,18
1113	428	10/0,4	341,76
		10/0,4	206,86
1114	429	10/0,4	0,00
1115	432	35/0,4	842,57
		35/0,4	243,15
1116	433	10/0,4	498,47
		10/0,4	457,05
1117	434	10/0,4	235,26
		10/0,4	147,17
1118	435	10/0,4	115,61
1119	438	10/0,4	48,73
1120	448	10/0,4	191,08
1121	465	10/0,4	152,30
1122	466	10/0,4	103,12
1123	467	6/0,4	0,00
1124	469	6/0,4	279,96
1125	470	6/0,4	328,61
1126	471	10/0,4	325,32
1127	497	6/0,4	153,61
1128	501	6/0,4	в резерве
		6/0,4	215,41
1129	502	6/0,4	0,00
1130	504	10/0,4	182,54
1131	506	10/0,4	518,85
		10/0,4	530,68
1132	509	10/0,4	309,55
		10/0,4	в резерве
1133	511	10/0,4	0,00
1134	515	10/0,4	177,94
1135	516	10/0,4	0,00
1136	517	10/0,4	0,00

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
1137	530	6/0,4	537,91
		6/0,4	528,71
1138	531	6/0,4	149,19
		6/0,4	120,07
1139	532	6/0,4	261,56
		6/0,4	267,36
1140	533	6/0,4	478,73
		6/0,4	440,60
1141	534	6/0,4	312,83
		6/0,4	311,52
1142	535	6/0,4	293,11
1143	536	6/0,4	476,10
		6/0,4	430,08
1144	537	6/0,4	517,53
		6/0,4	488,60
1145	538	6/0,4	263,53
		6/0,4	510,30
1146	539	6/0,4	389,34
		6/0,4	551,72
1147	540	6/0,4	296,40
		6/0,4	366,74
1148	541	6/0,4	526,73
		6/0,4	522,79
1149	542	6/0,4	181,88
1150	543	6/0,4	133,23
1151	544	6/0,4	302,97
		6/0,4	в резерве
1152	545	6/0,4	480,06
1153	546	6/0,4	158,87
1154	547	6/0,4	310,86
1155	548	6/0,4	0,00
		6/0,4	0,00
1156	549	6/0,4	818,90
		6/0,4	900,42
1157	550	6/0,4	133,89
1158	551	6/0,4	899,76
		6/0,4	в резерве
1159	600	6/0,4	269,45
1160	601	6/0,4	0,00
		6/0,4	0,00
1161	606	6/0,4	32,12
		6/0,4	88,53
1162	611	10/0,4	339,13
1163	624/1	10/0,4	299,03
1164	624	10/0,4	в резерве

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
		10/0,4	333,21
1165	625	10/0,4	674,27
1166	626	10/0,4	409,06
1167	627	10/0,4	403,14
1168	628	10/0,4	434,70
		10/0,4	470,20
1169	629	10/0,4	459,68
1170	630	10/0,4	390,65
1171	631	10/0,4	340,44
		10/0,4	228,03
1172	640	10/0,4	0,00
		10/0,4	0,00
1173	641	10/0,4	0,00
		10/0,4	0,00
1174	642	10/0,4	0,00
		10/0,4	0,00
1175	661	10/0,4	543,17
		10/0,4	454,42
1176	662	10/0,4	528,05
		10/0,4	468,88
1177	663	10/0,4	428,12
		10/0,4	436,67
1178	664	10/0,4	501,75
		10/0,4	485,98
1179	665	10/0,4	528,71
		10/0,4	449,16
1180	747	20/0,4	101,66
1181	.19-5-3	10/0,4	0,00
1182	встр. РП-9	6/0,4	344,39
1183	встр. РП-ж	6/0,4	508,33
1184	4-1	6/0,4	428,78
1185	4-2	6/0,4	149,67
1186	4-3	6/0,4	271,42
1187	4-4	6/0,4	470,86
1188	4-5	6/0,4	287,20
1189	4-6	6/0,4	0,00
1190	4-7	6/0,4	287,85
1191	4-8	6/0,4	158,87
1192	4-9	6/0,4	137,62
1193	4-10	6/0,4	в резерве
		6/0,4	446,53
1194	4-14	6/0,4	131,71
1195	13-11	6/0,4	864,92
		6/0,4	822,19
1196	3-2	6/0,4	114,62

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
1197	3-1	6/0,4	204,89
1198	14-1	6/0,4	331,90
1199	14-2	6/0,4	0,00
1200	ТП-3-9	6/0,4	0,00
1201	7	6/0,4	0,00
Змеиногорские МЭС			
Змеиногорский УЭС			
1202	16-6-1	10/0,4	51,78
1203	1-1-2	10/0,4	43,04
1204	16-6-3	10/0,4	84,37
1205	1-1-4	10/0,4	326,44
1206	1-1-5	10/0,4	104,31
		10/0,4	169,39
1207	16-6-6	10/0,4	52,24
1208	16-7-7	10/0,4	104,75
1209	1-7-8	10/0,4	66,05
1210	1-7-9	10/0,4	121,40
1211	2-9-10	10/0,4	140,46
1212	2-2-11	10/0,4	154,93
1213	2-9-12	10/0,4	43,47
1214	2-9-13	10/0,4	25,29
1215	2-2-14	10/0,4	99,50
1216	16-7-15	10/0,4	82,48
1217	2-3-16	10/0,4	85,69
1218	16-14-17	10/0,4	87,66
1219	16-9-18	10/0,4	80,64
1220	2-3-19	10/0,4	100,81
1221	1-1-20	10/0,4	164,79
1222	2-3-21	10/0,4	71,31
1223	1-7-22	10/0,4	122,06
1224	1-1-23	10/0,4	127,76
1225	1-8-24	10/0,4	102,99
1226	1-1-25	10/0,4	148,35
1227	1-1-26/1	10/0,4	121,19
1228	16-13-26/2	10/0,4	0,00
1229	1-1-26/3	10/0,4	15,56
1230	16-13-26/4	10/0,4	196,34
1231	2-3-27	10/0,4	86,35
1232	2-2-28	10/0,4	99,50
		10/0,4	86,35
1233	16-7-29	10/0,4	115,93
1234	2-9-30	10/0,4	120,08
1235	16-11-31	10/0,4	79,33
1236	16-7-32	10/0,4	75,91
1237	1-7-33	10/0,4	147,04

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
1238	1-1-34	10/0,4	79,77
1239	1-7-35	10/0,4	65,52
1240	16-9-36	10/0,4	178,59
1241	1-1-37	10/0,4	200,94
1242	1-7-38	10/0,4	48,22
1243	1-1-39	10/0,4	79,77
1244	2-9-40	10/0,4	93,71
1245	16-9-41	10/0,4	230,66
		10/0,4	в резерве
1246	2-3-42	10/0,4	79,85
1247	16-7-43	10/0,4	58,82
1248	2-3-44	10/0,4	148,35
1249	16-7-45	10/0,4	103,44
1250	2-9-46	10/0,4	114,29
1251	1-1-47	10/0,4	52,16
1252	1-1-48	10/0,4	49,61
1253	16-6-49	10/0,4	52,24
1254	2-9-50	10/0,4	51,58
1255	16-6-51	10/0,4	65,31
1256	16-9-52	10/0,4	132,58
1257	1-1-53	10/0,4	0,00
1258	16-6-54	10/0,4	113,64
1259	1-1-55	10/0,4	25,87
1260	16-7-56	10/0,4	108,70
1261	16-7-57	10/0,4	76,57
1262	16-6-58	10/0,4	31,86
1263	2-3-59	10/0,4	41,50
1264	16-14-60	10/0,4	73,28
		10/0,4	в резерве
1265	1-7-61	10/0,4	228,56
		10/0,4	в резерве
1266	16-14-62	10/0,4	102,12
1267	16-7-63	10/0,4	915,54
		10/0,4	в резерве
1268	1-1-64	10/0,4	362,80
1269	16-9-65	10/0,4	106,73
1270	16-9-66	10/0,4	223,95
1271	16-6-67	10/0,4	42,16
1272	2-9-68	10/0,4	77,22
Горняцкий УЭС			
1273	15-7-0	6/0,4	96,87
1274	15-7-1	6/0,4	149,67
1275	15-33-2	6/0,4	151,77
1276	15-33-3	6/0,4	41,07
1277	15-33-4	6/0,4	306,92

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
1278	15-15-5	6/0,4	442,59
1279	15-15-6	6/0,4	214,42
1280	15-15-7	6/0,4	307,57
1281	15-15-8	6/0,4	337,82
1282	15-15-9	6/0,4	192,14
		6/0,4	159,00
1283	15-15-10	6/0,4	278,25
1284	15-33-11	6/0,4	115,48
1285	15-7-12	6/0,4	242,49
1286	15-7-13	6/0,4	300,34
		6/0,4	в резерве
1287	15-7-14	6/0,4	246,44
1288	15-7-15	6/0,4	189,77
1289	15-33-16	6/0,4	293,11
1290	15-33-17	6/0,4	291,73
1291	15-33-18	6/0,4	273,62
1292	15-33-19	6/0,4	160,19
1293	15-33-20	6/0,4	504,55
		6/0,4	в резерве
1294	15-33-21	6/0,4	223,43
1295	15-15-22	6/0,4	289,83
1296	15-33-23	6/0,4	144,08
		6/0,4	в резерве
1297	15-30-25	6/0,4	274,70
1298	15-7-26	6/0,4	285,22
1299	15-7-27	6/0,4	115,93
1300	15-7-28	6/0,4	173,99
1301	15-7-29	6/0,4	200,42
		6/0,4	в резерве
1302	15-7-29а	6/0,4	146,38
1303	15-7-31	6/0,4	266,49
1304	15-30-33	6/0,4	324,67
1305	15-30-35	6/0,4	79,19
1306	15-30-36	6/0,4	117,24
1307	15-30-37	6/0,4	222,11
1308	15-30-39	6/0,4	182,01
1309	15-7-40	6/0,4	147,63
1310	15-7-43	6/0,4	76,57
1311	15-30-44	6/0,4	251,70
1312	15-30-45	6/0,4	154,27
1313	15-30-51	6/0,4	202,72
1314	КТП 31-5-38	10/0,4	125,13
1315	38-1-1	10/0,4	100,81
1316	38-1-2	10/0,4	66,63
1317	38-1-3	10/0,4	216,85

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
1318	38-7-4	10/0,4	185,17
1319	38-7-6	10/0,4	202,92
1320	36-5-6	10/0,4	545,14
1321	36-4-14	10/0,4	166,76
1322	36-4-16	10/0,4	53,56
Староалейский УЭС			
1323	50-9-1	10/0,4	45,67
1324	50-12-2	10/0,4	216,85
1325	50-12-3	10/0,4	161,50
1326	50-12-4	10/0,4	163,47
1327	50-12-5	10/0,4	116,14
1328	50-12-6	10/0,4	69,33
1329	50-9-7	10/0,4	77,80
1330	50-9-8	10/0,4	31,64
1331	50-12-9	10/0,4	45,67
1332	50-12-10	10/0,4	185,82
1333	50-12-11	10/0,4	199,63
1334	50-12-12	10/0,4	0,00
1335	50-12-13	10/0,4	116,80
1336	50-9-14	10/0,4	59,47
1337	50-12-15	10/0,4	46,32
1338	50-12-16	10/0,4	299,03
1339	50-3-17	10/0,4	54,65
1340	50-9-18	10/0,4	72,54
1341	50-9-19	10/0,4	31,20
1342	50-9-20	10/0,4	42,30
1343	50-9-21	10/0,4	56,19
1344	50-12-22	10/0,4	69,25
1345	50-12-23	10/0,4	59,47
1346	50-9-24	10/0,4	106,27
1347	50-3-25	10/0,4	191,74
1348	50-14-26	10/0,4	200,94
1349	50-14-27	10/0,4	216,72
1350	50-12-28	10/0,4	125,79
1351	50-12-29	10/0,4	0,00
1352	50-9-30	10/0,4	75,91
1353	1-1-31	10/0,4	0,00
1354	2-2-32	10/0,4	0,00
1355	50-9-33	10/0,4	297,71
1356	50-12-34	10/0,4	76,49
1357	50-12-35	10/0,4	91,03
1358	43-5-1	10/0,4	35,58
1359	43-5-2	10/0,4	127,76
1360	43-5-3	10/0,4	126,45
1361	43-5-4	10/0,4	73,94

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
1362	43-5-5	10/0,4	52,67
1363	43-5-6	10/0,4	44,13
1364	43-5-7	10/0,4	79,85
Курьинский УЭС			
1365	17-5-1	10/0,4	104,95
1366	17-5-2	10/0,4	85,24
1367	17-5-3	10/0,4	75,83
1368	17-5-4	10/0,4	231,97
1369	17-7-5	10/0,4	66,63
1370	17-7-6	10/0,4	133,89
1371	17-7-7	10/0,4	76,57
1372	17-7-8	10/0,4	206,34
1373	17-7-9	10/0,4	27,26
1374	17-7-10	10/0,4	27,69
1375	17-7-11	10/0,4	80,43
1376	17-7-12	10/0,4	136,31
1377	17-7-13	10/0,4	81,75
1378	17-7-14	10/0,4	129,74
1379	17-7-15	10/0,4	72,54
1380	17-5-16	10/0,4	72,62
1381	17-5-17	10/0,4	42,38
1382	17-5-18	10/0,4	81,09
1383	17-7-19	10/0,4	71,31
1384	17-7-20	10/0,4	114,83
1385	17-7-21	10/0,4	32,27
1386	17-5-22	10/0,4	84,77
1387	17-5-23	10/0,4	144,86
1388	17-5-24	10/0,4	352,28
1389	17-7-25	10/0,4	60,13
1390	КТП 42-7-1	10/0,4	141,90
1391	КТП 42-7-2	10/0,4	50,57
1392	КТП 42-7-3	10/0,4	86,94
1393	КТП 42-7-4	10/0,4	115,54
1394	КТП 42-7-5	10/0,4	69,91
1395	КТП 42-7-6	10/0,4	37,82
1396	КТП 42-7-7	10/0,4	61,44
1397	КТП 42-7-8	10/0,4	49,39
1398	КТП 42-7-9	10/0,4	128,55
Краснощековский УЭС			
1399	46-8-1	10/0,4	84,37
1400	46-8-2	10/0,4	263,53
1401	46-8-3	10/0,4	149,67
1402	46-8-4	10/0,4	66,63
1403	46-8-5	10/0,4	63,42
1404	46-8-6	10/0,4	64,00

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
1405	46-8-7	10/0,4	31,20
1406	46-8-8	10/0,4	183,85
1407	46-8-9	10/0,4	23,32
1408	46-3-10	10/0,4	107,38
1409	46-8-11	10/0,4	102,78
1410	46-8-12	10/0,4	102,33
1411	46-8-13	10/0,4	87,00
1412	46-8-14	10/0,4	39,01
1413	46-8-15	10/0,4	15,43
1414	46-8-16	10/0,4	51,50
1415	46-8-17	10/0,4	127,97
1416	46-8-18	10/0,4	34,49
1417	46-8-19	10/0,4	27,92
1418	46-8-20	10/0,4	70,57
1419	46-8-21	10/0,4	73,86
1420	46-7-22	10/0,4	71,23
1421	46-8-23	10/0,4	120,08
1422	46-8-24	10/0,4	25,29
1423	46-3-25	10/0,4	131,05
1424	46-8-26	10/0,4	16,74
1425	46-8-27	10/0,4	36,46
1426	46-8-28	10/0,4	143,09
1427	46-8-29	10/0,4	23,24
1428	46-8-30	10/0,4	57,50
Каменские МЭС			
Каменский РЭС			
1429	10-38-1	10/0,4	129,95
		10/0,4	97,73
1430	10-24-2	10/0,4	108,70
1431	10-7-3	10/0,4	116,80
1432	10-24-4	10/0,4	263,53
1433	10-24-5	10/0,4	269,45
1434	10-7-6	10/0,4	348,99
1435	10-24-7	10/0,4	166,10
1436	10-5-8	10/0,4	133,89
		10/0,4	в резерве
1437	10-26-9	10/0,4	127,49
1438	10-9-10	10/0,4	234,60
1439	10-24-11	10/0,4	203,71
1440	10-26-12	10/0,4	149,01
1441	10-9-13	10/0,4	156,24
1442	10-24-14	10/0,4	118,11
1443	10-24-15	10/0,4	110,19
		10/0,4	в резерве
1444	10-7-17	10/0,4	203,05

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
1445	10-24-18	10/0,4	283,25
1446	10-5-19	10/0,4	212,25
1447	10-7-21	10/0,4	157,93
		10/0,4	в резерве
1448	10-26-22	10/0,4	172,68
1449	10-7-23	10/0,4	322,70
1450	31-12-24	10/0,4	149,01
1451	10-24-25	10/0,4	363,70
		10/0,4	в резерве
1452	10-24-26	10/0,4	68,15
1453	10-7-27	10/0,4	230,89
		10/0,4	в резерве
1454	10-24-28	10/0,4	270,76
		10/0,4	в резерве
1455	31--1-29	10/0,4	129,29
1456	31-1--30	10/0,4	177,28
1457	31-12-31	10/0,4	119,60
1458	31-13-32	10/0,4	172,02
1459	10-7-33	10/0,4	138,47
1460	31-13-35	10/0,4	251,70
		10/0,4	в резерве
1461	31-12-36	10/0,4	270,10
1462	31-12-37	10/0,4	143,75
1463	31-12-38	10/0,4	837,31
		10/0,4	в резерве
1464	10-7-41	10/0,4	70,57
1465	31-1-42	10/0,4	278,65
1466	1-22-44	10/0,4	290,48
1467	31-13-45	10/0,4	49,61
1468	31-12-46	10/0,4	78,46
1469	12-11-47	6/0,4	172,02
1470	31-13-48	10/0,4	160,19
1471	31-12-49	10/0,4	172,68
1472	31-12-50	10/0,4	184,51
1473	10-38-53	10/0,4	308,23
1474	10-5-54	10/0,4	76,04
1475	31-1-56	10/0,4	52,67
1476	31-1-57	10/0,4	172,68
1477	31-1-58	10/0,4	159,53
1478	31-12-59	10/0,4	191,71
1479	60	10/0,4	208,96
1480	10-26-61	10/0,4	287,20
1481	1-22-63	10/0,4	140,25
1482	10-24-64	10/0,4	176,64
1483	10-7-65	10/0,4	116,27

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
		10/0,4	285,22
1484	10-38-66	10/0,4	193,03
1485	10-9-67	10/0,4	123,37
1486	31-1-68	10/0,4	126,00
1487	Ф. №1-69	10/0,4	20,61
1488	Ф. №1-70	10/0,4	49,39
1489	10-33-72	10/0,4	85,42
1490	31-12-74	10/0,4	236,58
1491	10-5-79	10/0,4	158,35
		10/0,4	338,47
1492	10-24-80	10/0,4	455,08
		10/0,4	253,67
1493	31-12-81	10/0,4	111,99
1494	10-7-82	10/0,4	33,83
1495	10-9-83	10/0,4	114,83
1497	31-1-85	10/0,4	107,59
1498	1-22-87	10/0,4	70,65
1499	10-5-90	10/0,4	215,54
1500	10-9-94	10/0,4	174,12
		10/0,4	в резерве
1501	10-5-96	10/0,4	153,61
1502	31-1-97	10/0,4	145,05
1503	10-7-98	10/0,4	272,73
1504	31-1-100	10/0,4	169,39
		10/0,4	в резерве
1505	1-22-103	10/0,4	167,42
1506	10-7-104	10/0,4	136,65
		10/0,4	в резерве
1507	10-38-105	10/0,4	145,07
1508	ф.№5 №110	10/0,4	261,56
1509	10-33-111	10/0,4	104,10
1510	ф.смп-112	10/0,4	94,89
1511	10-9-113	10/0,4	0,00
1512	ф.№5 №114	10/0,4	155,58
1513	10-9-115	10/0,4	325,98
1514	31-1-116	10/0,4	144,41
1515	ф.смп-117	10/0,4	170,70
1516	31-1-118	10/0,4	246,44
1518	10-24-120	10/0,4	257,61
1519	31-1-126	10/0,4	118,56
		10/0,4	в резерве
1520	31-1-127	10/0,4	276,02
		10/0,4	в резерве
1521	10-7-128	10/0,4	90,29
1522	10-5-129	10/0,4	57,50

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
1523	10-24-130	10/0,4	143,75
1524	10-38-131	10/0,4	99,05
1525	10-7-132	10/0,4	174,65
1526	10-24-133	10/0,4	210,94
1527	10-9-134	10/0,4	59,39
1528	10-38-135	10/0,4	96,21
1529	31-1-136	10/0,4	108,70
1530	10-7-137	10/0,4	186,61
1531	31-13-139	10/0,4	0,00
1532	1-22-140	10/0,4	317,44
1533	31-13-141	10/0,4	156,24
1564	31-12-142	10/0,4	112,64
		10/0,4	в резерве
1535	31-1-143	10/0,4	190,43
1536	10-24-144	10/0,4	169,39
1537	31-1-148	10/0,4	88,98
1538	1-22-149	10/0,4	131,71
1539	10-33-150	10/0,4	67,94
1540	31-12-151	10/0,4	121,85
1541	31-1-152	10/0,4	122,50
1542	31-1-154	10/0,4	121,85
1543	31-1-156	10/0,4	73,20
1544	ф-р №5-158	10/0,4	108,70
1545	31-13-160	10/0,4	101,47
1546	31-12-161	10/0,4	88,32
1547	ф-р №5 -162	10/0,4	192,40
1548	1-22-163	10/0,4	75,17
1549	31-12-167	10/0,4	321,38
		10/0,4	в резерве
1550	10-5-169	10/0,4	67,94
1551	10-9-175	10/0,4	212,78
		10/0,4	в резерве
1552	10-24-176	10/0,4	20,61
1553	1-22-177	10/0,4	96,87
1554	1-22-181	10/0,4	0,00
1555	31-12-182	10/0,4	45,67
1556	10-38-183	10/0,4	129,74
		10/0,4	в резерве
1557	10-9-184	10/0,4	314,81
		10/0,4	308,23
1558	10-5-185	10/0,4	223,95
1559	10-33-186	10/0,4	27,03
1560	10-7-187	10/0,4	355,57
		10/0,4	в резерве
1561	31-1-188	10/0,4	55,53

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
1562	10-38-189	10/0,4	0,00
1563	31-12-190	10/0,4	0,00
		10/0,4	0,00
1564	31-12-161	10/0,4	88,32
евский УЭС			0,00
1565	11-10-1	10/0,4	83,06
1566	11-10-2	10/0,4	100,81
1567	11-10-3	10/0,4	29,89
1568	11-10-4	10/0,4	78,03
1569	11-10-5	10/0,4	111,54
1570	11-10-6	10/0,4	149,67
1571	11-9-7	10/0,4	52,82
1572	11-9-8	10/0,4	64,00
1573	11-9-9	10/0,4	0,00
1574	11-9-10	10/0,4	147,70
1575	11-9-11	10/0,4	183,85
1576	11-9-12	10/0,4	40,41
1577	11-9-13	10/0,4	29,89
1578	11-10-14	10/0,4	69,25
1579	11-9-15	10/0,4	13,23
1580	11-10-16	10/0,4	17,40
1581	11-9-17	10/0,4	113,96
1582	11-10-18	10/0,4	92,92
1583	11-36-19	10/0,4	43,04
1584	11-9-20	10/0,4	48,30
1585	11-9-21	10/0,4	171,36
		10/0,4	в резерве
1586	11-9-22	10/0,4	133,02
1587	11-10-23	10/0,4	195,69
1588	11-36-24	10/0,4	42,81
1589	11-9-27	10/0,4	54,79
1590	11-9-21	10/0,4	171,36
		10/0,4	в резерве
Крутихинский УЭС			
1591	25-4-1	10/0,4	10,60
1592	25-4-2	10/0,4	126,66
1593	25-4-3	10/0,4	148,35
1594	25-4-4	10/0,4	108,70
1595	25-4-6	10/0,4	36,46
1596	25-4-8	10/0,4	67,94
1597	25-14-9	10/0,4	37,70
1598	25-14-10	10/0,4	81,09
1599	25-14-11	10/0,4	230,66
1600	25-14-12	10/0,4	33,76
1601	25-14-13	10/0,4	75,83

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
1602	25-14-14	10/0,4	45,01
1603	25-4-15	10/0,4	19,15
1604	25-4-16	10/0,4	94,89
1605	25-14-17	10/0,4	84,37
1606	25-14-18	10/0,4	90,95
1607	25-4-19	10/0,4	56,84
1608	25-4-20	10/0,4	98,18
1609	25-14-22	10/0,4	172,68
1610	25-4-23	10/0,4	93,58
1611	25-14-24	10/0,4	60,71
1612	25-4-25	10/0,4	31,64
1613	25-14-26	10/0,4	91,69
1614	25-14-27	10/0,4	108,70
		10/0,4	в резерве
Тюменцевский УЭС			
1615	6-6-1	10/0,4	61,44
1616	6-4-2	10/0,4	114,17
1617	6-22-3	10/0,4	60,05
1618	6-22-4	10/0,4	74,51
1619	6-4-5	10/0,4	38,44
1620	6-22-6	10/0,4	90,95
1621	6-22-7	10/0,4	77,14
1622	6-22-8	10/0,4	39,53
1623	6-22-9	10/0,4	67,36
1624	6-22-10	10/0,4	102,33
1625	6-22-11	10/0,4	135,86
1626	6-22-12	10/0,4	114,17
1627	6-4-13	10/0,4	164,26
1628	6-4-14	10/0,4	70,12
1629	6-4-15	10/0,4	97,73
1630	6-4-16	10/0,4	126,66
1631	6-6-17	10/0,4	91,61
1632	6-4-18	10/0,4	154,27
1633	6-22-23	10/0,4	130,39
1634	6-4-25	10/0,4	299,69
1635	6-6-28	10/0,4	33,18
1636	6-4-29	10/0,4	0,00
1637	6-4-30	10/0,4	127,11
1638	6-6-31	10/0,4	57,50
1639	6-4-32	10/0,4	50,27
1640	6-6-33	10/0,4	147,70
		10/0,4	в резерве
1641	6-6-34	10/0,4	66,70
1642	6-4-35	10/0,4	21,26
1643	6-6-36	10/0,4	105,41

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
1644	6-4-37	10/0,4	61,44
1645	6-22-38	10/0,4	0,00
1646	6-22-39	10/0,4	34,27
1647	6-6-40	10/0,4	68,68
Панкрушихинский УЭС			
1648	19-5-1	10/0,4	309,55
1649	19-5-2	10/0,4	246,44
1650	19-5-3	10/0,4	215,54
1651	19-5-5	10/0,4	167,42
1652	19-5-6	10/0,4	175,96
1653	19-5-7	10/0,4	92,92
1654	19-4-10	10/0,4	162,16
1655	19-4-11	10/0,4	63,42
1656	19-4-12	10/0,4	62,02
1657	19-5-15	10/0,4	169,39
1658	19-4-16	10/0,4	302,97
1659	19-4-17	10/0,4	121,19
1660	19-4-18	10/0,4	175,31
1661	19-4-19	10/0,4	79,85
1662	19-4-20	10/0,4	87,66
1663	19-4-21	10/0,4	69,25
1664	19-5-22	10/0,4	92,26
1665	19-4-23	10/0,4	200,94
1666	19-5-24	10/0,4	199,63
1667	19-4-25	10/0,4	187,27
1668	19-5-26	10/0,4	108,04
1669	19-4-27	10/0,4	83,06
Шелаболихинский УЭС			
1670	54-1-1	10/0,4	18,06
1671	54-1-2	10/0,4	308,23
1672	54-1-3	10/0,4	338,47
1673	54-1-4	10/0,4	326,64
1674	54-1-5	10/0,4	122,50
1675	54-1-6	10/0,4	50,27
1676	54-1-7	10/0,4	209,49
1677	54-1-8	10/0,4	301,00
1678	54-1-9	10/0,4	66,05
1679	54-1-10	10/0,4	101,47
1680	54-1-11	10/0,4	78,54
1681	54-1-12	10/0,4	85,11
1682	54-2-1	10/0,4	122,50
1683	54-2-2	10/0,4	43,04
1684	54-2-3	10/0,4	74,59
1685	54-2-4	10/0,4	134,99
1686	54-2-5	10/0,4	68,02

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
1687	54-2-6	10/0,4	357,54
1688	54-2-7	10/0,4	54,87
1689	54-2-8	10/0,4	75,91
1690	54-2-11	10/0,4	43,04
1691	54-2-12	10/0,4	23,32
1692	54-2-13	10/0,4	89,63
1693	54-2-14	10/0,4	56,84
1694	54-3-1	10/0,4	81,17
1695	54-7-1	10/0,4	66,70
1696	54-7-2	10/0,4	42,38
1697	54-7-3	10/0,4	72,62
1698	54-7-4	10/0,4	88,40
1699	54-7-5	10/0,4	214,09
1700	54-7-7	10/0,4	124,48
1701	54-9-1	10/0,4	56,84
1702	54-9-2	10/0,4	33,83
1703	54-9-3	10/0,4	25,29
1704	54-9-4	10/0,4	57,93
1705	54-9-5	10/0,4	73,86
1706	54-10-6	10/0,4	0,00
		10/0,4	0,00
1707	54-10-1	10/0,4	318,09
1708	54-10-2	10/0,4	149,67
1709	54-10-3	10/0,4	289,83
		10/0,4	в резерве
1710	54-10-4	10/0,4	136,31
1711	54-10-5	10/0,4	207,52
1712	54-10-6	10/0,4	0,00
1713	54-10-7	10/0,4	0,00
Кулундинские МЭС			
Кулундинский УЭС			
1714	ЗТП №1-12-2	10/0,4	151,11
1715	ЗТП №3	10/0,4	24,76
1716	ЗТП № 5А	10/0,4	159,66
1717	ЗТП №8	10/0,4	229,84
1718	ЗТП №18	10/0,4	189,77
1719	ЗТП №22А	10/0,4	162,29
1720	ЗТП №64	10/0,4	345,70
1721	ЗТП №24	10/0,4	273,39
1722	ЗТП №32	10/0,4	206,86
1723	ЗТП №36	10/0,4	238,55
1724	ЗТП №19	10/0,4	62,23
1725	ЗТП №27	10/0,4	90,50
1726	ЗТП №39	10/0,4	143,09
1727	ЗТП №31	10/0,4	182,01

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
1728	ЗТП №66	10/0,4	0,00
		10/0,4	0,00
1729	ЗТП №78	10/0,4	0,00
		10/0,4	0,00
1730	ЗТП №52	10/0,4	247,09
1731	ЗТП №63	10/0,4	228,03
1732	ЗТП №65	10/0,4	0,00
1733	ГКТП № 4	10/0,4	42,96
1734	ГКТП №6	10/0,4	0,00
1735	ГКТП №7	10/0,4	149,80
1736	ГКТП №1-12-90	10/0,4	282,59
1737	ГКТП-11а	10/0,4	115,48
1738	ГКТП №14	10/0,4	115,48
1739	ГКТП №17	10/0,4	133,89
1740	ГКТП №20	10/0,4	176,62
1741	ГКТП №29а	10/0,4	115,48
1742	ГКТП №22	10/0,4	175,96
1743	ГКТП № 26	10/0,4	119,43
1744	ГКТП №74	10/0,4	144,41
1745	ГКТП №34	10/0,4	56,76
1746	ГКТП №38	10/0,4	289,17
1747	ГКТП №75	10/0,4	0,00
1748	ГКТП №80	10/0,4	162,82
1749	ГКТП №81	10/0,4	98,84
1750	ГКТП №1-12-9	10/0,4	0,00
1751	ГКТП №1-12-91	10/0,4	181,88
1752	ГКТП №1-7-86	10/0,4	54,87
1753	ГКТП №1-15-1	10/0,4	88,53
1754	ГКТП №1-15-5	10/0,4	164,13
1755	ГКТП №1-16-11	10/0,4	63,55
1756	ГКТП №1-7-92	10/0,4	57,50
1757	КТП № 10	10/0,4	41,64
1758	КТП №16а	10/0,4	35,07
1759	КТП №12	10/0,4	57,93
1760	КТП №30	10/0,4	101,47
1761	КТП №13	10/0,4	33,10
1762	КТП №15	10/0,4	73,94
1763	КТП №16	10/0,4	37,04
1764	КТП №21	10/0,4	111,33
1765	КТП №2а	10/0,4	2,20
1766	КТП №25	10/0,4	81,75
1767	КТП №28	10/0,4	94,24
1768	КТП №29	10/0,4	40,41
1769	КТП №33	10/0,4	49,53
1770	КТП №40	10/0,4	39,01

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
1771	КТП №35	10/0,4	47,64
1772	КТП №37	10/0,4	13,45
1773	КТП №42	10/0,4	72,54
1774	КТП №41	10/0,4	193,71
1775	КТП №45	10/0,4	122,50
1776	КТП №9а	10/0,4	116,59
1777	КТП №44	10/0,4	93,58
1778	КТП №59	10/0,4	143,75
1779	КТП №55	10/0,4	0,00
1780	КТП №56	10/0,4	121,85
1781	КТП №57	10/0,4	113,96
1782	КТП №71	10/0,4	0,00
1783	КТП №93	10/0,4	186,48
1784	ГКТП №94	10/0,4	114,83
1785	КМТП № 1-7-95	10/0,4	0,00
Михайловский УЭС			
1786	ЗТП №4-12	10/0,4	0,00
1787	ЗТП №4-22	10/0,4	210,81
1788	ЗТП №4-27	10/0,4	219,35
		10/0,4	в резерве
1789	ЗТП №5-10	10/0,4	229,34
1790	ЗТП №5-11	10/0,4	180,04
1791	ЗТП №5-20	10/0,4	231,19
1792	ЗТП №5-5	10/0,4	170,05
1793	ЗТП №5-6	10/0,4	327,95
1794	ЗТП №5-7	10/0,4	336,50
1795	ЗТП №5-33	10/0,4	146,83
1796	ЗТП № 6-1	10/0,4	0,00
		10/0,4	0,00
1797	ЗТП №6-2	10/0,4	0,00
		10/0,4	0,00
1798	ЗТП № 6-3	10/0,4	0,00
		10/0,4	0,00
1799	ГКТП №4-10	10/0,4	137,83
1800	ГКТП №4-13	10/0,4	137,97
1801	ГКТП №4-26	10/0,4	335,84
1802	ГКТП №4-4	10/0,4	120,74
1803	ГКТП №4-5	10/0,4	0,00
1804	ГКТП №5-13	10/0,4	133,23
1805	ГКТП №5-29	10/0,4	129,95
1806	ГКТП №5-28	10/0,4	567,49
1807	ГКТП №5-30	10/0,4	554,34
1808	ГКТП №5-9	10/0,4	225,40
1809	ГКТП №4-6	10/0,4	161,50
1810	ГКТП №11-1	10/0,4	122,71

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
1811	ГКТП №4-14	10/0,4	116,93
1812	ГКТП №26-5-17	10/0,4	25,21
1813	ГКТП №26-5-18	10/0,4	63,42
1814	ГКТП №26-5-19	10/0,4	36,24
1815	КТП №5-16	10/0,4	50,93
1816	КТП №11-2	10/0,4	0,00
1817	КТП №11-3	10/0,4	45,67
1818	КТП №4-1	10/0,4	53,48
1819	КТП №4-2	10/0,4	65,31
1820	КТП № 4-20	10/0,4	146,17
1821	КТП №4-28	10/0,4	73,28
1822	КТП №4-29	10/0,4	34,57
1823	КТП № 4-30	10/0,4	56,19
1824	КТП №4-7	10/0,4	97,52
1825	КТП №4-8	10/0,4	167,42
1826	КТП №5-1	10/0,4	110,22
1827	КТП №5-26	10/0,4	89,63
1828	КТП №5-12	10/0,4	57,42
1829	КТП 5-25	10/0,4	28,57
1830	КТП №5-14	10/0,4	120,53
1831	КТП №5-15	10/0,4	43,04
1832	КТП №5-2	10/0,4	52,90
1833	КТП №5-31	10/0,4	231,84
1834	КТП №5-23	10/0,4	200,29
1835	КТП №5-27	10/0,4	14,03
1836	КТП №5-3	10/0,4	47,64
1837	КТП №5-4	10/0,4	20,03
1838	КТП №5-32	10/0,4	108,70
1839	КТП №5-8	10/0,4	144,20
1840	КТП №9-1	10/0,4	140,25
1841	КТП №9-2	10/0,4	75,25
1842	КТП №4-23	10/0,4	91,03
1843	КТП №5-24	10/0,4	27,26
1844	КТП №4-11	10/0,4	81,09
1845	ГКТП 26-5-22	10/0,4	210,81
1846	ГКТП 26-9-5	10/0,4	0,00
Табунский УЭС			
1847	ЗТП №7	10/0,4	137,83
1848	ЗТП №8	10/0,4	85,03
1849	ЗТП №9	10/0,4	168,80
1850	ГКТПП №1	10/0,4	237,23
1851	ГКТПП №3	10/0,4	291,80
1852	ГКТП №11	10/0,4	90,88
1853	ГКТП №12	10/0,4	76,49
1854	ГКТП №14	10/0,4	107,65

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
1855	ГКТП 4-5-19	10/0,4	81,75
1856	ГКТП 4-5-20	10/0,4	152,30
1857	КТП №2	10/0,4	83,52
1858	КТП № 4	10/0,4	92,47
1859	КТП № 5	10/0,4	12,06
1860	КТП № 6	10/0,4	29,03
1861	КТП №10	10/0,4	53,48
1862	КТП №13	10/0,4	152,30
1863	КТП №15	10/0,4	40,77
1864	КТП №16	10/0,4	57,42
1865	КТП №17	10/0,4	89,37
1866	КТП №18	10/0,4	115,54
Ключевской УЭС			
1867	ЗТП №7	10/0,4	131,92
1868	ЗТП №8	10/0,4	151,11
		10/0,4	104,44
1869	ЗТП №10	10/0,4	262,21
1870	ЗТП №13	10/0,4	58,08
1871	ЗТП № 14	10/0,4	156,37
		10/0,4	в резерве
1872	ЗТП №22	10/0,4	87,66
1873	ЗТП №28	10/0,4	245,78
1874	ГКТП №6	10/0,4	201,73
1875	ГКТП №11	10/0,4	122,71
1876	ГКТП №17	10/0,4	97,73
1877	ГКТП №19	10/0,4	35,07
1878	ГКТП №20	10/0,4	135,20
1879	ГКТП №21	10/0,4	281,94
1880	ГКТП №5-20-33	10/0,4	121,40
1881	ГКТП №5-17-35	10/0,4	134,99
1882	ГКТП №5-20-32	10/0,4	156,90
1883	ГКТП №5-16-34	10/0,4	216,07
1884	ГКТП №5-16-36	10/0,4	0,00
1885	ГКТП №5-16-37	10/0,4	0,00
1886	ГКТП №5-16-38	10/0,4	0,00
1887	ГКТП №5-16-39	10/0,4	0,00
1888	ГКТП №5-20-40	10/0,4	0,00
1889	КТП №1	10/0,4	135,86
1890	КТП №2	10/0,4	148,35
1891	КТП №3	10/0,4	40,99
1892	КТП №4	10/0,4	33,83
1893	КТП №5	10/0,4	23,24
1894	КТП №12	10/0,4	47,56
1895	КТП №15	10/0,4	44,27
1896	КТП №18	10/0,4	35,73

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
1897	КТП №23	10/0,4	81,09
1898	КТП №24	10/0,4	49,39
1899	КТП №26	10/0,4	111,99
1900	КТП №27	10/0,4	145,07
1901	КТП №29	10/0,4	68,68
1902	КТП №30	10/0,4	60,71
1903	КТП/Покровка	10/0,4	0,00
1904	КТП №9	10/0,4	71,96
1905	КТП №16	10/0,4	44,27
Завьяловский УЭС			
1906	ЗТП №18	10/0,4	56,32
1907	ЗТП №21	10/0,4	69,25
1908	ЗТП №35	10/0,4	254,33
1909	ЗТП 9-2-43	10/0,4	38,36
1910	ЗТП №36	10/0,4	179,25
1911	ГКТПН №6	10/0,4	43,83
1912	ГКТПН № 9	10/0,4	170,05
1913	ГКТПН №11	10/0,4	0,00
1914	ГКТПН №13	10/0,4	96,42
1915	ГКТПН №14	10/0,4	145,72
1916	ГКТПН №20	10/0,4	226,06
1917	ГКТПН №23	10/0,4	91,82
1918	ГКТПН №48	10/0,4	95,55
1919	ГКТПН №44	10/0,4	43,70
1920	ГКТП №9-2-52	10/0,4	218,69
1921	ГКТП №9-17-53	10/0,4	224,61
1922	ГКТП №9-2-5	10/0,4	202,92
1923	КТП №1	10/0,4	58,37
1924	КТП №3	10/0,4	65,39
1925	КТП №7	10/0,4	120,74
1926	КТП №8	10/0,4	131,71
1927	КТП №10	10/0,4	172,02
1928	КТП №12	10/0,4	37,04
1929	КТП №16	10/0,4	90,95
1930	КТП №17	10/0,4	29,23
1931	КТП №19	10/0,4	39,67
1932	КТП №24	10/0,4	40,99
1933	КТП №25	10/0,4	201,60
1934	КТП №27	10/0,4	17,40
1935	КТП №28	10/0,4	44,27
1936	КТП №29	10/0,4	85,69
1937	КТП №30	10/0,4	142,23
1938	КТП №46	10/0,4	121,85
1939	КТП №37	10/0,4	78,46
1940	КТП №40	10/0,4	27,26

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
1941	КТП №41	10/0,4	81,09
1942	КТП №42	10/0,4	25,06
1943	КТП №45	10/0,4	121,85
1944	КТП №34	10/0,4	49,61
1945	КТП №47	10/0,4	21,34
1946	КТП №50	10/0,4	99,50
1947	КТП 9-17-4	10/0,4	136,97
Родинский УЭС			
1948	ЗТП № 15	10/0,4	321,38
1949	ЗТП №18	10/0,4	237,23
1950	ГКТП №6	10/0,4	244,46
1951	ГКТП №35	10/0,4	354,25
1952	ГКТП №72	10/0,4	149,67
1953	ГКТП №16	10/0,4	207,52
1954	ГКТП №19	10/0,4	198,32
1955	ГКТП №20	10/0,4	191,08
1956	ГКТП №23	10/0,4	191,74
1957	ГКТП №28	10/0,4	166,76
1958	ГКТП №88	10/0,4	313,49
1959	ГКТП №36	10/0,4	214,75
1960	ГКТП №11-17-2а	10/0,4	56,11
1961	ГКТП №11-17-58	10/0,4	197,00
1962	ГКТП №7	10/0,4	25,21
1963	ГКТП №11-15-71	10/0,4	52,67
1964	ГКТП №11-17-9	10/0,4	151,64
1965	КТП №1	10/0,4	37,38
1966	КТП №2	10/0,4	50,27
1967	КТП №3	10/0,4	145,72
1968	КТП № 4	10/0,4	3,59
1969	КТП №5	10/0,4	0,00
1970	КТП №8	10/0,4	62,68
1971	КТП №10	10/0,4	20,03
1972	КТП №11	10/0,4	58,82
1973	КТП №12	10/0,4	53,33
1974	КТП №59	10/0,4	0,00
1975	КТП №14	10/0,4	74,51
1976	КТП №17	10/0,4	94,89
1977	КТП №21	10/0,4	79,77
1978	КТП №22	10/0,4	38,44
1979	КТП №24	10/0,4	33,10
1980	КТП №25	10/0,4	102,12
1981	КТП №26	10/0,4	37,12
1982	КТП №27	10/0,4	142,44
1983	КТП №29	10/0,4	202,26
1984	КТП № 30	10/0,4	57,28

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
1985	КТП №38	10/0,4	51,36
1986	КТП №91	10/0,4	126,45
1987	КТП №46	10/0,4	54,65
1988	КТП №87	10/0,4	108,70
1989	МТП №13	10/0,4	51,58
1990	ГКТП №55	10/0,4	96,42
Благовещенский УЭС			
1991	ЗТП №5	10/0,4	120,08
1992	ЗТП №10	10/0,4	222,36
1993	ЗТП №13	10/0,4	224,74
		10/0,4	в резерве
1994	ЗТП №15	10/0,4	355,81
1995	ЗТП №17	10/0,4	207,49
1996	ЗТП №18	10/0,4	293,77
1997	ЗТП №35	10/0,4	136,52
1998	ЗТП №39	10/0,4	72,27
1999	ЗТП №43	10/0,4	222,77
		10/0,4	в резерве
2000	ЗТП №50	10/0,4	156,24
2001	ГКТП №9	10/0,4	91,29
2002	ГКТП-№11	10/0,4	96,42
2003	ГКТП №16	10/0,4	126,66
2004	ГКТП №23	10/0,4	189,90
2005	ГКТП №34	10/0,4	222,61
2006	ГКТП №46	10/0,4	0,00
2007	ГКТП №51	10/0,4	102,78
2008	ГКТП №63	10/0,4	178,59
2009	ГКТП № 3-23-66	10/0,4	161,50
2010	ГКТП № 3-23-67	10/0,4	113,30
2011	КТП №3	10/0,4	78,46
2012	КТП №4	10/0,4	150,33
2013	КТП №7	10/0,4	79,12
2014	КТП №8	10/0,4	105,62
2015	КТП №47	10/0,4	59,47
2016	КТП №14	10/0,4	157,56
2017	КТП №22	10/0,4	29,23
2018	КТП №31	10/0,4	0,00
2019	КТП №32	10/0,4	0,00
2020	КТП №33	10/0,4	156,90
2021	КТП №41	10/0,4	50,19
2022	КТП №48	10/0,4	71,96
2023	КТП №52	10/0,4	65,97
2024	КТП №54	10/0,4	147,70
2025	КТП №55	10/0,4	55,45
2026	КТП №56	10/0,4	54,21

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
2027	КТП №53	10/0,4	104,10
2028	ЗТП №4	6/0,4	111,99
		6/0,4	в резерве
2029	ГКТП №7	6/0,4	362,14
2030	ЗТП №8	6/0,4	222,66
2031	ЗТП №9а	6/0,4	233,17
2032	ЗТП №19	6/0,4	211,59
		6/0,4	в резерве
2033	ЗТП №20	6/0,4	245,01
		6/0,4	в резерве
2034	ЗТП №21	6/0,4	287,20
		6/0,4	в резерве
2035	ЗТП №28	6/0,4	283,91
		6/0,4	в резерве
2036	ТП №23	6/0,4	570,12
		6/0,4	в резерве
2037	ТП №25	6/0,4	126,66
		6/0,4	в резерве
2038	ГКТП №10а	6/0,4	0,00
2039	ГКТП №10	6/0,4	225,94
2040	ГКТП №31	6/0,4	166,76
2041	ГКТП №34	6/0,4	216,07
2042	ГКТП №35	6/0,4	195,03
2043	ГКТП №22-9	6/0,4	333,87
2044	ГКТП №47-42	6/0,4	76,57
2045	ГКТП №47-41	6/0,4	44,35
2046	КТП №26	6/0,4	0,00
2047	КТП №27	6/0,4	43,47
2048	КТП №32	6/0,4	48,95
2049	КТП №36	6/0,4	94,24
2050	КТП №37	6/0,4	83,80
2051	КТП №40	6/0,4	0,00
Новоалтайские МЭС			
2052	ГКТП-26	6/0,4	154,93
2053	ТП-10	6/0,4	177,30
		6/0,4	в резерве
2054	ГКТП-234	6/0,4	195,69
2055	ТП-102	10/0,4	100,81
		10/0,4	в резерве
2056	ТП-104	6/0,4	14,69
		6/0,4	в резерве
2057	ТП-108	10/0,4	220,68
2058	ТП-11	6/0,4	353,59
2059	ТП-113	10/0,4	189,90
		10/0,4	в резерве

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
2060	КТП-226	10/0,4	134,34
2061	ГКТП-237	6/0,4	63,42
2062	ТП-114	10/0,4	179,91
		10/0,4	в резерве
2063	ТП-115	6/0,4	216,85
		6/0,4	в резерве
2064	ТП-116	6/0,4	210,94
2065	ГКТП-37	6/0,4	55,45
2066	ГКТП-21	6/0,4	47,56
2067	ГКТП-220	6/0,4	85,77
2068	ТП-117	6/0,4	210,94
2069	ТП-12	6/0,4	411,03
2070	ТП-120	6/0,4	303,63
		6/0,4	в резерве
2071	ГКТП-2	6/0,4	206,34
2073	ГКТП-112	6/0,4	114,83
2077	МТП-78	6/0,4	113,96
2078	КТП-129	10/0,4	92,26
2079	ТП-122	6/0,4	237,23
		6/0,4	в резерве
2080	ТП-123	10/0,4	143,09
		10/0,4	в резерве
2081	ГКТП-232	10/0,4	57,50
2082	ГКТП-214	6/0,4	0,00
2083	ТП-124	10/0,4	0,00
2084	ТП-125	10/0,4	223,43
		10/0,4	в резерве
2085	ТП-127	6/0,4	231,97
		6/0,4	в резерве
2086	ТП-13	10/0,4	309,55
2087	ТП-131	6/0,4	112,20
2088	ГКТП-223	6/0,4	531,34
2089	ТП-132	6/0,4	150,33
		6/0,4	в резерве
2090	ТП-133	6/0,4	163,47
2091	ТП-134	6/0,4	306,92
		6/0,4	в резерве
2092	ТП-135	10/0,4	391,97
		10/0,4	в резерве
2093	ТП-136	10/0,4	249,07
		10/0,4	в резерве
2094	ТП-14	10/0,4	350,55
		10/0,4	в резерве
2095	ТП-140	10/0,4	132,58
		10/0,4	в резерве

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
2096	ТП-143	10/0,4	177,41
		10/0,4	в резерве
2097	ТП-146	6/0,4	158,35
		6/0,4	в резерве
2098	ГКТП-118	6/0,4	60,26
2099	ТП-147	6/0,4	505,04
2100	ТП-150	10/0,4	349,24
2101	ТП-152	10/0,4	307,57
		10/0,4	в резерве
2102	ТП-153	10/0,4	37,04
2103	ТП-155	10/0,4	216,20
		10/0,4	в резерве
2104	ГКТП-235	6/0,4	358,19
		6/0,4	в резерве
2105	ТП-156	10/0,4	269,45
		10/0,4	в резерве
2106	ТП-16	10/0,4	262,87
2107	ГКТП-25	6/0,4	114,62
2108	ТП-160	10/0,4	385,39
		10/0,4	в резерве
2109	КТП-111	10/0,4	133,02
2110	ГКТП-38	6/0,4	123,16
2111	КТП-103	10/0,4	88,32
2112	ГКТП-201	6/0,4	47,64
2113	ГКТП-202	6/0,4	51,58
2114	КТП-81	10/0,4	54,13
2115	КТП-4	6/0,4	64,65
2116	ГКТП-19	6/0,4	102,99
2117	ТП-161	10/0,4	235,92
		10/0,4	в резерве
2118	ГКТП-182	10/0,4	167,42
2119	ГКТП-181	10/0,4	197,00
2120	ГКТП-183	10/0,4	309,55
2121	ТП-165	10/0,4	104,44
2122	ТП-166	10/0,4	150,46
		10/0,4	в резерве
2123	ТП-167	10/0,4	146,51
		10/0,4	в резерве
2124	ТП-168	10/0,4	324,67
2125	ГКТП-236	10/0,4	218,04
2126	ТП-173	6/0,4	93,58
		6/0,4	в резерве
2127	ТП-174	10/0,4	330,17
		10/0,4	в резерве
2128	ТП-175	6/0,4	230,66

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
		6/0,4	в резерве
2129	ТП-176	10/0,4	244,05
2130	ТП-178	10/0,4	263,77
		10/0,4	в резерве
2131	ГКТП-210	10/0,4	310,86
2132	ТП-18	10/0,4	234,60
2134	ТП-184	10/0,4	107,59
		10/0,4	в резерве
2135	ГКТП-139	10/0,4	152,30
2136	МТП-221	10/0,4	71,31
2137	ТП-185	10/0,4	78,67
2138	ТП-186	10/0,4	569,47
		10/0,4	в резерве
2139	ГКТП-17	10/0,4	104,75
2140	ТП-192	10/0,4	85,03
		10/0,4	в резерве
2141	КТП-52	10/0,4	5,57
2142	ГКТП-15	10/0,4	91,82
2143	ГКТП-217	10/0,4	132,37
2144	КТП-228	10/0,4	0,00
2145	КТП-203	6/0,4	52,16
2146	ГКТП-231	10/0,4	131,71
2147	ТП-193	10/0,4	239,86
		10/0,4	в резерве
2148	ТП-194	10/0,4	318,75
2149	ГКТП-109	10/0,4	139,60
2150	ГКТП-130	10/0,4	101,68
2151	ГКТП-215	10/0,4	361,48
2152	КТП-227	10/0,4	126,45
2153	ТП-20	10/0,4	185,18
2154	КТП-82	10/0,4	50,85
2155	ГКТП-75	10/0,4	194,37
2156	КТП-100	10/0,4	88,32
2157	ТП-206	10/0,4	388,68
2161	ТП-216	10/0,4	839,94
2162	ГКТП-218	10/0,4	483,35
		10/0,4	в резерве
2163	ГКТП-219	10/0,4	52,82
2164	ТП-22	10/0,4	216,74
2167	ТП-28	10/0,4	38,70
		10/0,4	в резерве
2170	ГКТП-222	10/0,4	0,00
2171	ТП-29	10/0,4	288,51
		10/0,4	в резерве
2172	ТП-30	10/0,4	133,23

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
2173	ТП-31	10/0,4	61,58
2174	ТП-32	10/0,4	67,36
2177	ТП-35	6/0,4	0,00
		6/0,4	в резерве
2178	ТП-36	6/0,4	112,85
2179	ТП-42	6/0,4	58,74
2180	ТП-43	10/0,4	236,58
2181	ГКТП-222	10/0,4	0,00
2182	ТП-44	6/0,4	81,43
2183	ТП-45	6/0,4	275,36
2184	ТП-47	6/0,4	166,89
		6/0,4	в резерве
2185	ТП-49	6/0,4	126,83
2186	КТП-46	10/0,4	27,26
2187	ГКТП-87	10/0,4	33,83
2188	КТП-54	10/0,4	83,72
2189	ГКТП-126	10/0,4	0,00
2190	КТП-66	10/0,4	171,36
2191	КТП-61	10/0,4	81,09
2192	КТП-138	10/0,4	231,84
2193	КТП-142	10/0,4	29,66
2194	КТП-144	10/0,4	46,10
2195	КТП-70	10/0,4	66,70
2196	ГКТП-60	10/0,4	25,29
2197	КТП-40	10/0,4	90,95
2198	ГКТП-58	10/0,4	85,69
2199	КТП-41	10/0,4	17,01
2200	ГКТП-107	10/0,4	130,60
2201	КТП-64	10/0,4	37,78
2202	ГКТП-56	10/0,4	284,57
2203	КТП-229	10/0,4	0,00
2204	КТП-110	10/0,4	31,20
2205	КТП-51	6/0,4	34,49
2206	КТП-106	6/0,4	41,64
2208	КТП-95	10/0,4	138,94
2209	КТП-148	6/0,4	0,00
2210	КТП-86	6/0,4	98,18
2211	ГКТП-55	10/0,4	99,50
2212	ГКТП-212	10/0,4	0,00
		10/0,4	в резерве
2213	КТП-180	10/0,4	7,54
2214	ГКТП-62	10/0,4	97,73
2215	КТП-50	10/0,4	49,53
2216	КТП-121	10/0,4	49,53
2217	ГКТП-233	10/0,4	80,43

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
2218	ГКТП-59	10/0,4	289,83
2219	КТП-3	6/0,4	102,99
2221	ГКТП-57	10/0,4	235,26
2222	ТП-5	10/0,4	41,37
2223	ТП-6	6/0,4	131,05
2225	ГКТП-67	10/0,4	87,66
2226	ГКТП-209	10/0,4	921,45
		10/0,4	в резерве
2227	КТП-27	10/0,4	78,46
2228	ГКТП-196	10/0,4	183,85
2229	ГКТП-68	10/0,4	30,32
2235	ГКТП-93	10/0,4	178,59
2275	ТП-72	10/0,4	291,03
2277	ТП-73	6/0,4	222,00
2325	ТП-74	6/0,4	143,75
2334	ТП-76	6/0,4	239,75
2373	ТП-77	10/0,4	138,62
		10/0,4	в резерве
2396	ТП-8	6/0,4	299,69
2401	ТП-88	10/0,4	324,01
2411	ТП-89	10/0,4	0,00
2463	ТП-9	6/0,4	522,13
2477	ТП-91	6/0,4	156,24
		6/0,4	в резерве
2504	ТП-96	6/0,4	130,08
		6/0,4	в резерве
2549	ТП-98	6/0,4	181,88
2560	ТП-99	10/0,4	124,03
2072	КТП-225	10/0,4	86,43
2074	ГКТП-190	10/0,4	90,29
2075	ГКТП-191	10/0,4	175,96
2076	ГКТП-34	10/0,4	120,72
2207	ТП-49-11-41	10/0,4	223,43
2220	ТП-49-6-10	10/0,4	195,82
2231	ГКТП-44-10-5	10/0,4	69,99
2232	ГКТП-44-10-6	10/0,4	71,31
2233	ГКТП-44-7-10	10/0,4	85,69
2234	ГКТП-44-10-15	10/0,4	339,13
2238	КТП-46-15-28	10/0,4	0,00
2239	КТП-46-15-27	10/0,4	10,17
2240	КТП-46-15-32	10/0,4	65,39
2241	КТП-43-10-20	10/0,4	151,64
2242	КТП-85-7-20	10/0,4	207,52
2244	ГКТП-46-5-8	10/0,4	74,07
2249	КТП-47-6-3	10/0,4	0,00

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
2251	ГКТП-46-5-15	10/0,4	56,32
2263	ГКТП-46-5-55	10/0,4	35,81
2265	ГКТП-46-5-30	10/0,4	27,03
2270	ГКТП-46-15-69	10/0,4	65,39
2271	ГКТП-46-15-29	10/0,4	0,00
2273	КТП-46-15-54	10/0,4	30,55
2274	ГКТП-49-2-1	10/0,4	0,00
2276	ГКТП-49-6-11	10/0,4	182,01
2284	ГКТП-36-5-11	10/0,4	141,78
2286	ГКТП-36-5-6а	10/0,4	76,57
2288	ГКТП-36-5-5	10/0,4	188,45
2293	ГКТП-36-5-42	10/0,4	0,00
2295	ГКТП-36-5-4	10/0,4	50,93
2300	ГКТП-36-5-38	10/0,4	145,51
2301	ГКТП-36-5-39	10/0,4	69,99
2306	ГКТП-36-9-15	10/0,4	0,00
2313	ГКТП-36-13-7	10/0,4	440,61
		10/0,4	в резерве
2359	КТП-46-5-53	10/0,4	89,06
2367	КТП-44-1-4	10/0,4	173,33
2368	КТП-36-5-26	10/0,4	24,63
2369	КТП-36-5-8	10/0,4	45,67
2370	КТП-36-5-6	10/0,4	13,45
2371	КТП-36-5-7	10/0,4	56,84
2372	КТП-36-1-2	10/0,4	57,42
2374	КТП-36-5-21	10/0,4	91,61
2375	КТП-36-5-22	10/0,4	52,16
2377	КТП-36-5-29	10/0,4	75,25
2378	КТП-36-5-28	10/0,4	46,32
2380	КТП-36-5-24	10/0,4	48,95
2384	КТП-36-1-3	10/0,4	94,24
2385	КТП-36-5-20	10/0,4	67,28
2386	КТП-36-5-3	10/0,4	0,00
2387	КТП-36-5-9	10/0,4	186,48
2388	КТП-36-5-14	10/0,4	83,80
2391	КТП-36-5-23	10/0,4	120,53
2392	КТП-46-5-20	10/0,4	2,28
2393	КТП-46-5-19	10/0,4	0,00
2394	КТП-46-5-11	10/0,4	29,15
2399	КТП-46-5-17	10/0,4	0,00
2400	КТП-46-5-18	10/0,4	33,76
2402	КТП-46-5-10	10/0,4	13,38
2403	КТП-46-5-13	10/0,4	94,45
2405	КТП-46-5-23	10/0,4	8,85
2406	КТП-46-15-51	10/0,4	36,46

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
2407	КТП-46-5-21	10/0,4	10,83
2408	КТП-46-5-9	10/0,4	49,53
2409	КТП-46-15-40	10/0,4	34,41
2412	КТП-46-5-1	10/0,4	42,30
2415	КТП-46-5-7	10/0,4	76,49
2417	КТП-46-5-5	10/0,4	0,00
2418	КТП-46-5-6	10/0,4	106,94
2421	КТП-46-5-4	10/0,4	40,33
2425	КТП-46-5-3	10/0,4	0,00
2426	КТП-46-5-2	10/0,4	0,00
2427	КТП-46-5-22	10/0,4	7,46
2428	КТП-46-5-24	10/0,4	4,25
2429	КТП-46-5-25	10/0,4	50,19
2430	КТП-46-5-26	10/0,4	45,59
2431	КТП-46-5-16	10/0,4	69,91
2432	КТП-46-5-12	10/0,4	67,49
2433	КТП-46-5-14	10/0,4	56,11
2456	ГКТП-84-16-2	10/0,4	51,20
2494	КТП-36-9-26	10/0,4	127,76
2495	КТП-84-16-7	10/0,4	45,44
2497	КТП-84-16-5	10/0,4	71,96
2498	КТП-84-16-6	10/0,4	22,08
2499	КТП-84-16-10	10/0,4	13,39
2500	КТП-84-16-4	10/0,4	50,70
2501	КТП-84-16-8	10/0,4	84,45
2502	КТП-36-9-18	10/0,4	52,16
2507	КТП-36-9-13	10/0,4	106,07
2511	КТП-36-9-19	10/0,4	46,98
2513	КТП-36-9-21	10/0,4	67,94
2547	КТП-36-9-33	10/0,4	55,30
2548	КТП-36-9-31	10/0,4	77,88
2551	КТП-36-9-32	10/0,4	45,94
2553	КТП-36-9-29	10/0,4	92,34
2554	КТП-36-9-30	10/0,4	53,56
Тальменский РЭС			
2133	ТП-1-8	10/0,4	318,09
2165	ТП-2-25	10/0,4	331,90
2176	ТП-3-44	10/0,4	155,06
2224	ТП-6-19	10/0,4	273,39
2230	КТП-1-27	10/0,4	53,17
2250	ГКТП-3-9	10/0,4	92,34
2252	КТП-2-10	10/0,4	0,00
2253	ГКТП-3-10	10/0,4	138,28
2254	КТП-2-54	10/0,4	88,32
2255	КТП-2-77	10/0,4	25,95

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
2256	КТП-2-63	10/0,4	89,63
2257	КТП-1-71	10/0,4	43,04
2258	КТП-5-4	10/0,4	88,32
2259	КТП-2-78	10/0,4	85,03
2260	КТП-5-11	10/0,4	36,46
2261	КТП-5-2	10/0,4	60,13
2262	КТП-5-39	10/0,4	66,05
2264	КТП-6-3	10/0,4	111,99
2266	КТП-6-11	10/0,4	36,46
2267	КТП-2-75	10/0,4	68,68
2268	КТП-6-40	10/0,4	30,55
2269	КТП-1-72	10/0,4	70,57
2272	КТП-5-13	10/0,4	60,79
2278	КТП-2-59	10/0,4	111,33
2279	КТП-4-43	10/0,4	46,32
2280	КТП-2-84	10/0,4	88,98
2281	КТП-5-35	10/0,4	60,13
2282	КТП-5-1	10/0,4	49,61
2283	КТП-4-8	10/0,4	29,89
2285	КТП-4-31	10/0,4	31,20
2287	КТП-4-36	10/0,4	81,82
2289	КТП-5-3	10/0,4	102,78
2290	КТП-4-28	10/0,4	113,96
2291	КТП-3-22	10/0,4	60,13
2292	КТП-3-46	10/0,4	189,77
2294	КТП-2-51	10/0,4	50,93
2296	КТП-1-83	10/0,4	45,01
2297	КТП-5-18	10/0,4	60,13
2298	КТП-1-74	10/0,4	66,63
2299	КТП-6-42	10/0,4	42,38
2302	КТП-6-43	10/0,4	57,42
2303	КТП-2-23	10/0,4	71,31
2304	КТП-4-27	10/0,4	121,19
2305	КТП-1-66	10/0,4	43,04
2307	КТП-1-67	10/0,4	19,37
2308	КТП-3-21	10/0,4	35,81
2309	КТП-3-23	10/0,4	59,47
2310	КТП-4-32	10/0,4	42,16
2311	КТП-4-68	10/0,4	149,67
2312	КТП-6-44	10/0,4	45,01
2314	КТП-6-32	10/0,4	166,10
2315	КТП-2-61	10/0,4	94,24
2316	КТП-2-55	10/0,4	40,41
2317	КТП-3-50	10/0,4	58,16
2318	КТП-5-9	10/0,4	65,39

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
2319	КТП-4-34	10/0,4	49,61
2321	КТП-5-10	10/0,4	57,50
2322	КТП-1-82	10/0,4	98,84
2324	КТП-4-38	10/0,4	48,30
2326	КТП-1-65	10/0,4	54,21
2328	КТП-2-64	10/0,4	27,92
2329	КТП-5-12	10/0,4	36,46
2333	КТП-5-14	10/0,4	58,82
2340	КТП-5-15	10/0,4	35,81
2341	КТП-2-56	10/0,4	37,12
2342	КТП-2-76	10/0,4	72,54
2343	КТП-2-81	10/0,4	39,75
2348	КТП-3-53	10/0,4	46,32
2349	КТП-5-37	10/0,4	66,63
2350	КТП-5-38	10/0,4	92,92
2351	КТП-5-17	10/0,4	62,10
2352	КТП-1-11	10/0,4	57,50
2356	КТП-2-58	10/0,4	43,70
2357	КТП-5-16	10/0,4	65,39
2358	КТП-3-24	10/0,4	95,55
2474	КТП-2-4	10/0,4	336,50
2478	ГКТП-2-47	10/0,4	112,85
2483	ГКТП-2-57	10/0,4	181,88
2487	ГКТП-2-62	10/0,4	106,73
2496	ГКТП-3-5	10/0,4	76,49
2503	ГКТП-3-26	10/0,4	130,60
2505	ГКТП-3-4	10/0,4	145,72
2506	ГКТП-3-14	10/0,4	0,00
2508	ГКТП-3-12	10/0,4	0,00
2509	ГКТП-3-48	10/0,4	79,98
2510	ГКТП-3-49	10/0,4	273,39
2512	ГКТП-3-11	10/0,4	200,29
2514	ГКТП-4-4	10/0,4	126,00
2518	ГКТП-4-29	10/0,4	170,05
2525	ГКТП-4-6	10/0,4	0,00
2546	ГКТП-52-18-5	10/0,4	186,48
2550	ГКТП-6-20	10/0,4	117,24
2552	ГКТП-6-35	10/0,4	313,49
2557	СТП-6-12	10/0,4	0,00
2175	ТП-32-2-5	10/0,4	327,30
2558	КТП-32-2-3	10/0,4	92,92
2559	КТП-32-2-6	10/0,4	110,67
2561	КТП-32-2-10	10/0,4	93,58
2562	ГКТП-32-2-7	10/0,4	73,86
2563	ГКТП-32-2-8	10/0,4	137,18

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
2564	КТП-32-2-9	10/0,4	136,52
2565	КТП-32-2-4	10/0,4	67,28
2566	КТП-32-2-15	10/0,4	189,77
2567	ГКТП-32-2-21	10/0,4	58,82
2568	ГКТП-32-2-22	10/0,4	37,78
2569	ГКТП-32-2-20	10/0,4	48,30
2545	ГКТП-52-28-15	10/0,4	145,72
2236	КТП-64-5-10	10/0,4	35,58
2237	КТП-64-5-19	10/0,4	12,88
Косихинский РЭС			
2168	ТП-28-4-16	10/0,4	122,06
2169	ТП-28-4-34	10/0,4	75,91
		10/0,4	в резерве
2320	ГКТП-28-4-9	10/0,4	139,35
2323	ГКТП-28-4-11	10/0,4	238,75
2327	ГКТП-28-4-20	10/0,4	123,70
2330	ГКТП-28-4-29	10/0,4	108,50
2331	ГКТП-28-4-30	10/0,4	197,72
2332	ГКТП-28-4-32	10/0,4	190,16
2335	МТП-28-4-17	10/0,4	67,62
2336	ГКТП-28-4-18	10/0,4	0,00
2337	ГКТП-28-4-41	10/0,4	0,00
2338	ГКТП-28-4-36	10/0,4	355,04
2339	ГКТП-28-18-3	10/0,4	214,68
2344	ГКТП-28-18-25	10/0,4	138,87
2345	ГКТП-28-18-37	10/0,4	167,55
2346	ГКТП-28-18-38	10/0,4	92,40
2347	ГКТП-28-18-39	10/0,4	40,67
2360	КТП-28-5-33	10/0,4	60,66
2457	КТП-28-4-10	10/0,4	150,46
2458	КТП-28-8-1	10/0,4	139,00
2459	КТП-28-18-24	10/0,4	87,60
2460	КТП-28-8-2	10/0,4	0,21
2461	КТП-28-18-7	10/0,4	104,62
2462	КТП-28-4-28	10/0,4	117,24
2464	КТП-28-4-33	10/0,4	0,00
2465	КТП-28-4-15	10/0,4	0,00
2466	КТП-28-18-22	10/0,4	54,54
2467	КТП-28-18-5	10/0,4	193,45
2468	КТП-28-8-3	10/0,4	63,88
2469	КТП-28-4-6	10/0,4	96,80
2470	КТП-28-4-19	10/0,4	81,76
2471	КТП-28-4-21	10/0,4	206,34
2472	КТП-28-18-4	10/0,4	55,59
2473	КТП-28-4-12	10/0,4	189,70

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
2353	ГКТП-39-13-3	10/0,4	87,00
2354	ГКТП-39-13-4	10/0,4	92,26
2355	ГКТП-39-13-5	10/0,4	206,86
2365	КТП-28-5-31	10/0,4	45,94
2366	КТП-28-5-32	10/0,4	40,84
2482	КТП-39-19-3	10/0,4	77,22
2484	КТП-39-7-2	10/0,4	98,84
2485	КТП-39-13-9	10/0,4	123,82
2486	КТП-39-7-10	10/0,4	139,60
2488	КТП-39-7-1	10/0,4	68,02
2489	КТП-39-7-4	10/0,4	104,10
2490	КТП-39-20-8	10/0,4	47,41
2491	КТП-39-20-1	10/0,4	70,65
2492	КТП-39-13-6	10/0,4	64,73
2493	КТП-39-13-8	10/0,4	128,42
Троицкий РЭС			
2158	ТП-2-10-45	10/0,4	254,33
		10/0,4	в резерве
2159	ТП-2-1-19	10/0,4	219,48
2160	ТП-2-1-47	10/0,4	0,00
2166	ТП-2-6-67	10/0,4	115,27
2361	КТП-2-1-8	10/0,4	115,93
2376	ГКТП-2-6-26	10/0,4	64,00
2379	КТП-2-6-70	10/0,4	217,38
2381	ГКТП-2-10-21	10/0,4	107,38
2382	ГКТП-2-10-25	10/0,4	196,34
2383	ГКТП-2-10-18	10/0,4	148,35
2389	ГКТП-2-10-13	10/0,4	121,19
2390	ГКТП-2-10-16	10/0,4	139,81
2395	ГКТП-2-10-43	10/0,4	135,86
2397	ГКТП-2-1-5	10/0,4	25,95
2398	МТП-2-1-38	10/0,4	107,38
2404	ГКТП-2-1-2	10/0,4	166,76
2410	ГКТП-2-1-9	10/0,4	141,12
2413	ГКТП-2-1-44	10/0,4	0,00
2414	ГКТП-2-1-40	10/0,4	0,00
2515	КТП-2-1-7	10/0,4	0,00
2516	КТП-2-6-34	10/0,4	54,21
2517	КТП-2-10-15	10/0,4	160,19
2519	КТП-2-1-23	10/0,4	120,53
2520	КТП-2-10-24	10/0,4	106,07
2521	КТП-2-6-20	10/0,4	158,87
2522	КТП-2-6-27	10/0,4	31,20
2523	КТП-2-1-10	10/0,4	76,49
2524	КТП-2-10-37	10/0,4	123,16

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
2526	КТП-2-1-22	10/0,4	121,85
2527	КТП-2-1-3	10/0,4	4,91
2528	КТП-2-1-46	10/0,4	78,54
2529	КТП-2-6-68	10/0,4	29,89
2530	КТП-2-1-35	10/0,4	38,21
2531	КТП-2-10-17	10/0,4	75,17
2532	КТП-2-6-69	10/0,4	73,94
2533	КТП-2-6-33	10/0,4	92,92
2534	КТП-2-6-28	10/0,4	59,39
2535	КТП-2-6-29	10/0,4	63,34
2536	КТП-2-10-30	10/0,4	45,01
2537	КТП-2-10-31	10/0,4	60,71
2538	КТП-2-10-14	10/0,4	25,29
2539	КТП-2-6-32	10/0,4	14,77
2540	КТП-2-1-6	10/0,4	29,89
2541	КТП-2-10-12	10/0,4	72,54
2542	КТП-2-1-1	10/0,4	35,07
2543	КТП-2-6-66	10/0,4	124,48
2544	КТП-2-10-11	10/0,4	57,50
2243	КТП-86-3-4	10/0,4	128,42
2245	КТП-86-3-5	10/0,4	81,17
2246	КТП-86-3-3	10/0,4	71,96
2247	КТП-86-3-6	10/0,4	0,00
2248	КТП-86-3-2	10/0,4	28,65
2362	КТП-87-10-10	10/0,4	28,33
2363	КТП-87-10-9	10/0,4	221,32
2364	КТП-86-2-1	10/0,4	28,65
2416	ГКТП-87-1-4	10/0,4	185,17
2419	КТП-87-1-11	10/0,4	56,19
2420	ГКТП-87-2-2	10/0,4	56,19
2422	ГКТП-87-2-13	10/0,4	304,95
2423	ГКТП-87-2-15	10/0,4	113,83
2434	ГКТП-11-10-88	10/0,4	343,73
2435	КТП-87-1-1	10/0,4	128,75
2436	КТП-87-1-5	10/0,4	115,93
2437	КТП-87-1-6	10/0,4	91,28
2438	КТП-87-10-12	10/0,4	42,81
2439	КТП-87-2-3	10/0,4	79,77
2440	КТП-87-10-7	10/0,4	68,74
2441	КТП-84-8-17	10/0,4	37,55
2442	КТП-84-8-5	10/0,4	61,44
2443	КТП-84-8-15	10/0,4	177,28
2444	КТП-84-8-8	10/0,4	127,11
2445	ГКТП-84-8-6	10/0,4	129,08
2446	КТП-84-8-22	10/0,4	111,99

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
2447	ГКТП-84-8-10	10/0,4	12,73
2448	КТП-84-8-11	10/0,4	38,87
2449	ГКТП-84-8-12	10/0,4	52,90
2450	КТП-84-8-24	10/0,4	30,98
2451	КТП-84-8-21	10/0,4	71,96
2452	КТП-84-8-23	10/0,4	85,03
2453	КТП-11-10-85	10/0,4	88,40
2454	КТП-11-10-86	10/0,4	116,14
2455	КТП-11-10-87	10/0,4	119,09
2475	КТП-86-9-1	10/0,4	49,72
2476	КТП-86-9-2	10/0,4	55,70
2479	КТП-86-9-3	10/0,4	89,71
2480	КТП-86-9-4	10/0,4	33,26
2481	КТП-86-9-5	10/0,4	30,89
2555	КТП-11-10-100	10/0,4	132,37
2556	КТП-11-10-101	10/0,4	112,58
2570	ГКТП-32-3-2	10/0,4	113,96
2571	ГКТП-32-3-7	10/0,4	106,73
2424	СТП-87-10-8	10/0,4	20,62
Рубцовские МЭС			
2572	1	6/0,4	166,89
		6/0,4	в резерве
2573	2	6/0,4	254,33
		6/0,4	137,85
2574	3	6/0,4	168,75
		6/0,4	158,87
2575	4	6/0,4	198,99
2576	6	6/0,4	в резерве
		6/0,4	170,70
2577	7	6/0,4	в резерве
		6/0,4	176,75
2578	8	6/0,4	518,85
2579	10	6/0,4	280,62
2580	11	6/0,4	127,97
		6/0,4	149,67
2581	12	6/0,4	257,61
		6/0,4	в резерве
2582	13	6/0,4	279,96
2583	14	6/0,4	в резерве
		6/0,4	96,87
2584	15	6/0,4	210,17
		6/0,4	304,95
2585	16	6/0,4	186,61
2586	17	6/0,4	320,07
2587	18	6/0,4	271,42

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
2588	19	6/0,4	163,49
2589	21	6/0,4	338,47
		6/0,4	в резерве
2590	22	6/0,4	235,92
2591	23	6/0,4	в резерве
		6/0,4	370,93
2592	25	6/0,4	175,31
2593	26	6/0,4	в резерве
		6/0,4	241,83
2594	27	6/0,4	168,04
2595	28	6/0,4	550,40
2596	29	6/0,4	в резерве
		6/0,4	109,57
2597	30	6/0,4	98,41
		6/0,4	в резерве
2598	31	6/0,4	343,07
		6/0,4	140,46
2599	32	6/0,4	в резерве
		6/0,4	414,98
2600	34	6/0,4	в резерве
		6/0,4	66,84
2601	36	6/0,4	206,99
		6/0,4	в резерве
2602	37	6/0,4	284,57
2603	38	6/0,4	133,25
		6/0,4	в резерве
2604	39	6/0,4	276,02
2605	40	6/0,4	78,65
2606	41	6/0,4	93,11
2607	42	6/0,4	330,58
2608	43	6/0,4	516,22
		6/0,4	264,19
2609	44	6/0,4	418,92
2610	46	6/0,4	491,23
		6/0,4	321,38
2611	47	6/0,4	101,00
		6/0,4	в резерве
2612	48	6/0,4	141,12
		6/0,4	в резерве
2613	49	6/0,4	67,94
2614	50	6/0,4	101,68
		6/0,4	в резерве
2615	51	6/0,4	175,32
		6/0,4	в резерве
2616	52	6/0,4	167,43

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
		6/0,4	162,16
2617	53	6/0,4	в резерве
		6/0,4	181,24
2618	54	6/0,4	111,99
		6/0,4	150,97
2619	55	6/0,4	456,39
2620	56	6/0,4	179,27
2621	57	6/0,4	328,61
2622	58	6/0,4	166,28
2623	59	6/0,4	173,99
2624	60	6/0,4	263,53
2625	61	6/0,4	218,05
2626	62	6/0,4	в резерве
		6/0,4	137,31
2627	63	6/0,4	368,96
		6/0,4	в резерве
2628	65	6/0,4	в резерве
		6/0,4	426,15
2629	66	6/0,4	454,42
		6/0,4	115,50
2630	67	6/0,4	306,26
2631	68	6/0,4	187,93
		6/0,4	241,18
2632	69	6/0,4	460,34
		6/0,4	446,53
2633	70	6/0,4	501,10
		6/0,4	333,46
2634	72	10/0,4	124,03
2635	73	6/0,4	216,85
2636	74	10/0,4	182,67
2637	75	10/0,4	176,75
		10/0,4	в резерве
2638	76	10/0,4	430,75
2639	77	6/0,4	434,04
2640	78	6/0,4	226,60
		6/0,4	257,50
2641	79	6/0,4	434,04
		6/0,4	316,35
2642	80	6/0,4	124,03
2643	81	6/0,4	159,55
2644	82	6/0,4	228,69
2645	83	6/0,4	286,78
2646	84	6/0,4	108,25
		6/0,4	в резерве
2647	85	6/0,4	356,45

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
		6/0,4	332,13
2648	86	6/0,4	417,61
		6/0,4	210,94
2649	87	6/0,4	138,51
2650	88	6/0,4	294,43
2651	89	6/0,4	510,30
2652	90	6/0,4	434,04
2653	91	6/0,4	187,27
		6/0,4	в резерве
2654	92	6/0,4	235,26
		6/0,4	417,61
2655	93	6/0,4	466,91
		6/0,4	401,15
2656	94	6/0,4	370,27
2657	95	6/0,4	414,32
2658	96	6/0,4	466,25
		6/0,4	401,15
2659	97	6/0,4	208,31
2660	98	6/0,4	347,92
		6/0,4	в резерве
2661	101	6/0,4	192,53
2662	102	6/0,4	146,40
2663	105	6/0,4	122,85
2664	106	6/0,4	128,63
2665	107	6/0,4	в резерве
		6/0,4	264,19
2666	108	6/0,4	358,85
2667	109	6/0,4	261,56
		6/0,4	258,93
2668	110	6/0,4	467,57
2669	111	6/0,4	314,81
2670	112	6/0,4	136,65
2671	113	6/0,4	165,45
2672	114	6/0,4	268,67
2673	115	6/0,4	189,24
2674	116	6/0,4	116,14
		6/0,4	212,80
2675	117	6/0,4	352,94
		6/0,4	339,13
2676	118	6/0,4	396,57
		6/0,4	528,71
2677	119	6/0,4	231,32
		6/0,4	в резерве
2678	120	6/0,4	54,21
2679	121	6/0,4	в резерве

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
		6/0,4	268,79
2680	122	6/0,4	44,48
2681	124	6/0,4	в резерве
		6/0,4	90,29
2682	125	6/0,4	308,23
		6/0,4	303,63
2683	126	6/0,4	249,72
2684	127	6/0,4	227,26
2685	128	6/0,4	192,53
		6/0,4	в резерве
2686	129	6/0,4	260,24
2687	130	6/0,4	308,23
		6/0,4	185,30
2688	131	6/0,4	279,96
		6/0,4	310,86
2689	132	6/0,4	444,56
2690	136	6/0,4	0,00
2691	137	6/0,4	499,12
		6/0,4	470,20
2692	139	6/0,4	574,07
		6/0,4	в резерве
2694	141	6/0,4	481,65
		6/0,4	863,60
2696	143	6/0,4	341,76
		6/0,4	в резерве
2698	150	6/0,4	201,60
2699	153	6/0,4	58,93
2700	154	6/0,4	160,86
2701	159	6/0,4	296,40
2702	161	6/0,4	50,19
2703	163	6/0,4	286,54
2704	164	6/0,4	106,26
2705	166	6/0,4	488,60
2706	168	6/0,4	176,62
2707	169	6/0,4	278,65
2708	171	6/0,4	120,08
2709	174	6/0,4	в резерве
		6/0,4	181,22
2710	175	6/0,4	в резерве
		6/0,4	324,01
2711	176	6/0,4	472,17
2712	177	6/0,4	200,29
2713	185	6/0,4	38,21
2714	187	6/0,4	в резерве
		6/0,4	441,27

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
2715	188	6/0,4	163,49
2716	189	6/0,4	44,48
2717	190	6/0,4	206,34
2718	191	6/0,4	65,50
2719	192	6/0,4	158,21
2720	193	6/0,4	155,58
2721	194	6/0,4	157,56
2722	195	6/0,4	87,20
2723	196	6/0,4	104,28
2724	197	6/0,4	117,46
2725	198	6/0,4	111,54
2726	199	6/0,4	в резерве
		6/0,4	201,08
2727	200	6/0,4	в резерве
		6/0,4	204,36
2728	201	6/0,4	259,47
2729	202	6/0,4	139,82
2730	203	6/0,4	417,61
		6/0,4	472,83
2731	204	6/0,4	512,93
		6/0,4	353,84
2732	206	6/0,4	272,73
		6/0,4	271,42
2733	208	6/0,4	220,67
		6/0,4	214,06
2734	209	6/0,4	227,92
		6/0,4	292,45
2735	210	6/0,4	264,84
2736	211	6/0,4	284,57
		6/0,4	277,99
2737	212	6/0,4	124,67
2738	215	6/0,4	345,70
		6/0,4	287,85
2739	217	6/0,4	206,20
2740	218	6/0,4	262,21
2741	219	6/0,4	88,98
2745	220	6/0,4	в резерве
		6/0,4	229,34
2746	221	6/0,4	239,86
2747	222	6/0,4	214,75
		6/0,4	189,11
2748	223	6/0,4	163,60
2749	224	6/0,4	173,33
2750	225	6/0,4	276,68
2751	226	6/0,4	141,14

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
2752	227	6/0,4	205,02
2753	228	6/0,4	89,32
2754	229	6/0,4	335,19
		6/0,4	318,75
2755	230	6/0,4	123,37
2756	231	6/0,4	в резерве
		6/0,4	351,87
2757	232	6/0,4	в резерве
		6/0,4	191,08
2758	233	6/0,4	81,75
2759	234	6/0,4	70,76
2760	235	6/0,4	116,59
2761	237	6/0,4	517,53
		6/0,4	566,18
2762	240	6/0,4	180,57
2763	250	6/0,4	в резерве
		6/0,4	297,06
2764	251	6/0,4	68,15
2765	253	6/0,4	307,57
2766	254	6/0,4	335,84
2767	276	6/0,4	196,34
		6/0,4	192,42
2768	281	6/0,4	131,26
2769	288	6/0,4	198,97
2770	289	6/0,4	210,81
		6/0,4	в резерве
2771	290	6/0,4	335,84
		6/0,4	в резерве
2772	300	6/0,4	435,36
		6/0,4	в резерве
2773	301	6/0,4	205,02
2774	302	6/0,4	129,29
2775	304	6/0,4	106,94
2776	306	6/0,4	118,77
2777	308	6/0,4	100,36
2778	310	6/0,4	316,12
2779	312	6/0,4	172,19
2780	314	6/0,4	92,44
2781	315	6/0,4	158,23
2782	316	6/0,4	176,62
2783	317	6/0,4	190,43
2784	318	6/0,4	36,56
2785	319	6/0,4	133,89
2786	321	6/0,4	200,42
2787	322	6/0,4	234,17

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
		6/0,4	в резерве
2788	323	6/0,4	256,30
2789	328	6/0,4	280,62
2790	330	6/0,4	79,50
2791	331	6/0,4	111,99
2792	332	6/0,4	237,78
		6/0,4	177,28
2793	333	6/0,4	443,24
		6/0,4	229,34
2794	334	6/0,4	428,78
		6/0,4	463,62
2795	335	6/0,4	85,90
2796	337	6/0,4	248,41
		6/0,4	265,50
2797	338	6/0,4	482,03
		6/0,4	299,69
2798	339	6/0,4	196,36
2799	340	6/0,4	80,64
2800	341	6/0,4	304,95
		6/0,4	в резерве
2801	342	6/0,4	58,27
		6/0,4	в резерве
2802	343	6/0,4	133,89
2803	345	6/0,4	0,00
2804	377	6/0,4	187,14
2805	378	6/0,4	218,69
2806	398	6/0,4	247,09
2807	400	6/0,4	0,00
2808	402	6/0,4	79,19
2809	403	6/0,4	136,31
2810	404	6/0,4	248,41
2811	404a	6/0,4	576,04
2812	405	6/0,4	338,47
		6/0,4	243,65
2813	406	6/0,4	376,83
		6/0,4	293,11
2814	407	6/0,4	133,87
2815	408	6/0,4	0,00
2816	409	6/0,4	63,34
2817	410	6/0,4	0,00
2818	413	6/0,4	в резерве
		6/0,4	281,94
2819	415	6/0,4	в резерве
		6/0,4	291,14
2820	416	6/0,4	254,98

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
2821	417	6/0,4	199,10
2822	418	6/0,4	246,32
		6/0,4	244,46
2823	419	6/0,4	273,93
		6/0,4	254,33
2824	420	6/0,4	179,25
2825	421	6/0,4	322,70
2826	422	6/0,4	158,35
2827	424	6/0,4	246,44
		6/0,4	316,78
2828	425	6/0,4	202,92
2829	427	6/0,4	72,75
2830	428	6/0,4	297,71
		6/0,4	в резерве
2831	434	6/0,4	337,82
		6/0,4	528,05
2832	435	6/0,4	264,84
		6/0,4	256,96
2833	436	6/0,4	316,78
		6/0,4	298,37
2834	437	6/0,4	246,98
		6/0,4	в резерве
2835	438	6/0,4	70,96
		6/0,4	268,67
2836	439	6/0,4	246,44
2837	440	6/0,4	391,97
		6/0,4	в резерве
Поспелихинский УЭС			
2838	1	10/0,4	175,31
2839	2	10/0,4	283,91
2840	3	10/0,4	80,43
2841	4	10/0,4	122,71
2842	5	10/0,4	268,13
2843	6	10/0,4	67,49
2844	7	10/0,4	178,59
2845	8	10/0,4	281,94
2846	9	10/0,4	274,57
2847	10	10/0,4	99,50
2848	11	10/0,4	81,96
2849	12	10/0,4	62,68
2850	13	10/0,4	177,94
2851	14	10/0,4	123,82
2852	15	10/0,4	192,27
2853	16	10/0,4	185,17
2854	17	10/0,4	0,00

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
2855	18	10/0,4	201,27
2856	19	10/0,4	355,17
2857	20	10/0,4	135,20
2858	21	10/0,4	73,28
2859	23	10/0,4	116,59
2860	24	10/0,4	232,30
2861	25	10/0,4	161,50
2862	26	10/0,4	211,13
2863	27	10/0,4	25,29
2864	28	10/0,4	369,76
2865	29	10/0,4	76,30
2866	30	10/0,4	113,04
2867	31	10/0,4	308,82
2868	33	10/0,4	44,35
2869	34	10/0,4	140,52
2870	36	10/0,4	0,00
2871	37	10/0,4	134,34
2872	68	10/0,4	0,00
2873	39	10/0,4	166,83
2874	40	10/0,4	46,98
2875	41	10/0,4	63,34
2876	42	10/0,4	185,17
2877	62	10/0,4	42,96
2878	35	10/0,4	91,49
2879	43	10/0,4	118,56
2880	44	10/0,4	55,53
2881	45	10/0,4	160,82
2882	46	10/0,4	36,46
2883	47	10/0,4	89,84
2884	48	10/0,4	55,53
2885	49	10/0,4	147,81
2886	50	10/0,4	187,80
2887	51	10/0,4	124,48
2888	52	10/0,4	212,78
2889	53	10/0,4	215,74
2890	54	10/0,4	95,55
2891	55	10/0,4	206,20
2892	56	10/0,4	199,04
2893	57	10/0,4	61,05
2894	58	10/0,4	121,45
2895	59	10/0,4	140,71
2896	60	10/0,4	85,11
2897	61	10/0,4	147,49
2898	63	10/0,4	142,88
2899	64	10/0,4	220,01

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
2900	65	10/0,4	44,62
2901	66	10/0,4	41,50
Шипуновский УЭС			
2902	3-30	10/0,4	68,60
2903	3-1	10/0,4	120,74
2904	3-2	10/0,4	54,79
2905	3-4	10/0,4	0,00
2906	3-5	10/0,4	48,22
2907	3-6	10/0,4	71,23
2908	3-7	10/0,4	56,11
2909	3-8	10/0,4	233,29
2910	3-9	10/0,4	0,00
2911	3-10	10/0,4	105,62
2912	3-11	10/0,4	101,68
2913	3-12	10/0,4	120,08
2914	3-13	10/0,4	192,53
		10/0,4	в резерве
2915	3-14	10/0,4	71,23
2916	3-15	10/0,4	44,27
2917	3-16	10/0,4	129,95
2918	3-17	10/0,4	106,28
2919	3-18	10/0,4	86,35
2920	3-19	10/0,4	212,78
2921	3-20	10/0,4	104,31
2922	3-21	10/0,4	85,03
2923	3-22	10/0,4	43,62
2924	3-27	10/0,4	145,51
2925	3-29	10/0,4	0,00
2926	3-31	10/0,4	140,46
2927	4-1	10/0,4	49,74
2928	4-3	10/0,4	40,18
2929	4-4	10/0,4	63,34
2930	4-5	10/0,4	117,59
2931	4-8	10/0,4	102,33
2932	4-9	10/0,4	70,57
2933	4-10	10/0,4	45,80
2934	4-11	10/0,4	0,89
2935	4-12	10/0,4	341,10
2936	4-13	10/0,4	361,73
2937	4-14	10/0,4	117,24
2938	4-15	10/0,4	162,29
2939	4-16	10/0,4	33,76
2940	4-19	10/0,4	103,65
2941	5-1	10/0,4	0,00
2942	5-2	10/0,4	93,58

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
2943	5-3	10/0,4	35,81
2944	5-4	10/0,4	0,00
2945	5-5	10/0,4	45,59
2946	5-6	10/0,4	53,48
2947	5-7	10/0,4	60,05
2948	5-8	10/0,4	28,57
2949	5-9	10/0,4	100,36
2950	5-10	10/0,4	53,69
2951	5-11	10/0,4	27,92
2952	5-12	10/0,4	65,52
2953	5-13	10/0,4	56,76
2954	5-14	10/0,4	40,99
2955	5-15	10/0,4	38,36
2956	5-16	10/0,4	126,00
2957	5-17	10/0,4	44,35
2958	5-18	10/0,4	32,52
2959	5-19	10/0,4	101,68
2960	5-20	10/0,4	182,67
2961	5-21	10/0,4	113,51
2962	5-22	10/0,4	103,65
2963	5-23	10/0,4	37,78
2964	5-34	10/0,4	126,66
2965	5-35	10/0,4	142,44
2966	13-6	10/0,4	0,00
Новичихинский УЭС			
2967	7-1	10/0,4	276,68
2968	7-3	10/0,4	239,21
2969	7-4	10/0,4	59,39
2970	7-5	10/0,4	272,73
2971	7-6	10/0,4	70,78
2972	7-10	10/0,4	149,67
2973	7-2	10/0,4	149,67
2974	7-16	10/0,4	50,27
2975	8-12	10/0,4	117,90
2976	8-7	10/0,4	151,64
2977	8-8	10/0,4	85,69
2978	8-9	10/0,4	89,71
2979	7-17	10/0,4	218,04
2980	8-11	10/0,4	74,51
2981	8-13	10/0,4	276,02
2982	8-14	10/0,4	334,53
2983	8-15	10/0,4	65,39
2984	8-18	10/0,4	61,37
2985	8-19	10/0,4	41,50
Егорьевский УЭС			

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
2986	7-3	10/0,4	27,92
2987	6-1	10/0,4	66,70
2988	9-2	10/0,4	29,89
2989	6-4	10/0,4	59,47
2990	6-5	10/0,4	76,49
2991	9-7	10/0,4	181,75
2992	9-8	10/0,4	58,27
2993	9-9	10/0,4	154,63
2994	6-10	10/0,4	91,47
2995	9-11	10/0,4	0,00
2996	6-12	10/0,4	73,53
2997	9-13	10/0,4	106,20
2998	9-14	10/0,4	131,05
2999	6-15	10/0,4	107,12
3000	6-16	10/0,4	110,14
3001	9-17	10/0,4	86,56
3002	6-18	10/0,4	64,26
3003	9-19	10/0,4	185,56
		10/0,4	в резерве
3004	9-20	10/0,4	175,90
3005	9-6	10/0,4	28,57
3006	9-21	10/0,4	105,41
3007	9-22	10/0,4	264,98
		10/0,4	в резерве
3008	9-23	10/0,4	57,50
3009	9-24	10/0,4	81,75
3010	6-25	10/0,4	43,35
3011	6-26	10/0,4	121,85
3012	6-27	10/0,4	76,10
3013	9-28	10/0,4	73,28
3014	9-30	10/0,4	83,65
3015	6-29	10/0,4	56,19
3016	6-31	10/0,4	239,07
3017	6-32	10/0,4	126,97
3018	7-33	10/0,4	151,25
3019	7-34	10/0,4	43,09
3020	7-35	10/0,4	105,41
3021	7-37	10/0,4	48,73
3022	7-38	10/0,4	261,56
3023	7-36	10/0,4	122,50
3024	7-39	10/0,4	196,34
Волчихинский УЭС			
3025	2-1	10/0,4	0,00
3026	2-2	10/0,4	94,24
3027	2-3	10/0,4	88,98

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
3028	2-5	10/0,4	140,46
3029	2-4	10/0,4	116,14
3030	2-6	10/0,4	114,83
3031	2-7	10/0,4	185,14
3032	2-8	10/0,4	265,09
3033	2-9	10/0,4	85,03
3034	2-10	10/0,4	160,19
3035	2-11	10/0,4	56,62
3036	7-1	10/0,4	52,82
3037	7-2	10/0,4	57,50
3038	7-3	10/0,4	47,56
3039	7-4	10/0,4	296,64
3040	7-5	10/0,4	69,46
3041	7-6	10/0,4	64,73
3042	7-7	10/0,4	179,93
3043	7-9	10/0,4	0,00
3044	7-10	10/0,4	109,57
3045	7-11	10/0,4	24,55
3046	7-13	10/0,4	71,31
3047	7-12	10/0,4	36,46
3048	2-14	10/0,4	0,00
3049	2-13	10/0,4	77,14
3050	2-12	10/0,4	134,55
3051	7-14	10/0,4	60,13
3052	7-8	10/0,4	54,21
3053	2-15	10/0,4	59,47
3054	2-16	10/0,4	86,35
3055	7-16	10/0,4	189,24
3056	2-17	10/0,4	326,64
3057	7-15	10/0,4	212,78
3058	7-17	10/0,4	52,24
3059	2-18	10/0,4	135,65
3060	2-19	10/0,4	91,61
3061	7-18	10/0,4	186,48
3062	7-19	10/0,4	202,26
Угловский УЭС			
3063	3-2	10/0,4	301,66
3064	3-33	10/0,4	116,80
3065	3-40	10/0,4	107,38
3066	3-5	10/0,4	160,19
3067	3-36	10/0,4	56,19
3068	3-7	10/0,4	69,99
3069	3-38	10/0,4	316,78
	3-38	10/0,4	в резерве
3070	3-9	10/0,4	185,17

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
3071	3-11	10/0,4	104,75
3072	3-10	10/0,4	89,63
3073	3-12	10/0,4	66,05
3074	3-13	10/0,4	53,56
3075	3-15	10/0,4	204,23
3076	3-16	10/0,4	52,24
3077	3-17	10/0,4	76,57
3078	3-21	10/0,4	179,91
3079	3-19	10/0,4	218,04
3080	3-20	10/0,4	92,92
3081	3-18	10/0,4	122,50
3082	3-25	10/0,4	68,68
3083	3-22	10/0,4	43,04
3084	3-23	10/0,4	221,32
3085	3-24	10/0,4	62,10
3086	3-26	10/0,4	91,61
3087	5-1	10/0,4	64,07
3088	5-8	10/0,4	137,62
3089	5-4	10/0,4	73,28
3090	1-1	10/0,4	84,37
Славгородские МЭС			
3091	ТП-1	10/0,4	56,97
		10/0,4	164,13
3092	ТП-2	10/0,4	170,18
3093	ТП-3	10/0,4	45,80
		10/0,4	в резерве
3094	ТП-4	10/0,4	158,35
3095	ТП-5	10/0,4	168,04
3096	ТП-6	10/0,4	259,58
3097	ТП-7	10/0,4	129,29
3098	ТП-8	10/0,4	260,90
3099	ТП-9	10/0,4	218,83
		10/0,4	415,63
3100	ТП-10	10/0,4	219,48
3101	ТП-11	10/0,4	233,29
3102	ТП-11А	10/0,4	115,27
3103	ТП-12	10/0,4	35,73
		10/0,4	98,39
3104	ТП-13	10/0,4	20,16
3105	ТП-14	10/0,4	268,13
3106	ТП-15	10/0,4	174,78
3107	ТП-16	10/0,4	299,03
3108	ТП-17	10/0,4	205,02
3109	ТП-18	10/0,4	195,03
3110	ТП-19	10/0,4	154,93

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
3111	ТП-20	10/0,4	279,96
3112	ТП-21	10/0,4	195,69
3113	ТП-22	10/0,4	227,24
		10/0,4	в резерве
3114	ТП-23	10/0,4	174,12
3115	ТП-24	10/0,4	52,82
3116	ТП-25	10/0,4	212,25
		10/0,4	в резерве
3117	ТП-26	10/0,4	165,45
3118	ТП-27	10/0,4	212,25
		10/0,4	224,09
3119	ТП-28	10/0,4	126,00
3120	ТП-29	10/0,4	199,10
3121	ТП-30	10/0,4	315,46
3122	ТП-31	10/0,4	85,24
3123	ТП-32	10/0,4	104,31
3124	ТП-33	10/0,4	177,28
3125	ТП-34	10/0,4	272,08
3126	ТП-35	10/0,4	251,04
3127	ТП-36	10/0,4	108,25
3128	ТП-37	10/0,4	142,57
		10/0,4	в резерве
3129	ТП-38	10/0,4	269,45
		10/0,4	в резерве
3130	ТП-39	10/0,4	461,65
		10/0,4	468,88
3131	ТП-40	10/0,4	252,35
3132	ТП-41	10/0,4	183,20
		10/0,4	168,73
3133	ТП-42	10/0,4	214,22
		10/0,4	207,65
3134	ТП-43	10/0,4	24,63
3135	ТП-44	10/0,4	54,79
3136	ТП-45	10/0,4	249,72
3137	ТП-46	10/0,4	95,76
3138	ТП-47	10/0,4	462,97
3139	ТП-48	10/0,4	152,95
		10/0,4	в резерве
3140	ТП-49	10/0,4	54,87
3141	ТП-50	10/0,4	485,98
3142	ТП-51	10/0,4	266,82
3143	ТП-52	10/0,4	319,41
		10/0,4	в резерве
3144	ТП-53	10/0,4	0,00
		10/0,4	в резерве

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
3145	ТП-54	10/0,4	384,08
3146	ТП-55	10/0,4	89,63
3147	ТП-56	10/0,4	249,72
3148	ТП-57	10/0,4	116,80
3149	ТП-58	10/0,4	145,07
3150	ТП-59	10/0,4	124,69
3151	ТП-60	10/0,4	166,10
3152	ТП-61	10/0,4	87,87
3153	ТП-62	10/0,4	152,95
3154	ТП-63	10/0,4	360,82
3155	ТП-64	10/0,4	101,02
3156	ТП-65	10/0,4	48,22
3157	ТП-66	10/0,4	199,63
3158	ТП-67	10/0,4	138,94
3159	ТП-68	10/0,4	180,57
3160	ТП-69	10/0,4	311,52
3161	ТП-70	10/0,4	333,21
		10/0,4	в резерве
3162	ТП-71	10/0,4	99,71
3163	ТП-72	10/0,4	185,82
3164	ТП-73	10/0,4	317,44
3165	ТП-74	10/0,4	36,24
3166	ТП-75	10/0,4	326,88
3167	ТП-76	10/0,4	204,23
		10/0,4	в резерве
3168	ТП-77	10/0,4	208,83
3169	ТП-78	10/0,4	88,32
3170	ТП-79	10/0,4	106,07
3171	ТП-80	10/0,4	87,66
3172	ТП-81	10/0,4	141,12
3173	ТП-82	10/0,4	72,54
3174	ТП-83	10/0,4	220,14
3175	ТП-84	10/0,4	232,63
3176	ТП-85	10/0,4	65,39
3177	ТП-86	10/0,4	184,51
3178	ТП-87	10/0,4	94,89
3179	ТП-88	10/0,4	183,33
3180	ТП-89	10/0,4	105,60
3181	ТП-90	10/0,4	36,46
3182	ТП-91	10/0,4	120,53
		10/0,4	115,27
3183	ТП-92	10/0,4	87,00
3184	ТП-93	10/0,4	79,98
3185	ТП-94	10/0,4	79,19
3186	ТП-95	10/0,4	54,79

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
3187	ТП-96	10/0,4	97,52
3188	ТП-97	10/0,4	235,26
	ТП-97	10/0,4	428,78
3189	ТП-98	10/0,4	324,01
3190	ТП-99	10/0,4	71,96
3191	ТП-101	10/0,4	117,90
		10/0,4	в резерве
3192	ТП-200	10/0,4	301,66
		10/0,4	0,00
3193	ТП-201	10/0,4	301,66
3194	ТП-202	10/0,4	0,00
3195	ТП-7-18-11	10/0,4	202,92
3196	ТП-7-16-50	10/0,4	102,78
3197	ТП-7-16-60	10/0,4	187,80
3198	ТП-7-16-10	10/0,4	207,52
3199	ТП-7-16-13	10/0,4	127,11
3200	ТП-7-16-14	10/0,4	206,86
3201	ТП-37-4-1	10/0,4	215,41
3202	ТП-37-5-2	10/0,4	332,14
		10/0,4	в резерве
Бурлинский УЭС			
3203	ТП-16-16-1	10/0,4	89,63
3204	ТП-16-20-2	10/0,4	104,75
3205	ТП-16-20-3	10/0,4	320,07
3206	ТП-16-16-4	10/0,4	109,36
3207	ТП-16-16-5	10/0,4	122,71
3208	ТП-16-16-6	10/0,4	29,81
3209	ТП-16-16-7	10/0,4	292,45
3210	ТП-16-16-8	10/0,4	158,21
3211	ТП-16-20-9	10/0,4	93,13
3212	ТП-16-16-10	10/0,4	282,59
3213	ТП-16-16-11	10/0,4	208,31
3214	ТП-16-20-12	10/0,4	185,82
3215	ТП-16-20-13	10/0,4	48,30
3216	ТП-16-20-14	10/0,4	75,17
3217	ТП-16-20-15	10/0,4	51,50
3218	ТП-16-20-16	10/0,4	110,01
3219	ТП-16-16-17	10/0,4	66,70
3220	ТП-16-20-18	10/0,4	69,33
3221	ТП-16-20-19	10/0,4	141,57
3222	ТП-16-20-20	10/0,4	182,54
3223	ТП-16-20-21	10/0,4	112,64
3224	ТП-16-20-22	10/0,4	119,87
3225	ТП-16-20-23	10/0,4	37,12
Хабарский УЭС			

п/п	наименование источника питания	напряжение, кВ	объем свободной для технологического присоединения мощности, кВт
3226	ТП-18-24-1	10/0,4	251,70
3227	ТП-18-19-2	10/0,4	77,80
3228	ТП-18-19-3	10/0,4	77,14
3229	ТП-18-24-4	10/0,4	106,28
3230	ТП-18-19-5	10/0,4	172,81
3231	ТП-18-19-6	10/0,4	137,31
3232	ТП-18-19-7	10/0,4	120,74
3233	ТП-18-19-8	10/0,4	29,15
3234	ТП-18-19-9	10/0,4	31,86
3235	ТП-18-24-10	10/0,4	206,99
3236	ТП-18-24-11	10/0,4	46,46
3237	ТП-18-24-12	10/0,4	41,72
3238	ТП-18-24-15	10/0,4	121,19
3239	ТП-18-24-16	10/0,4	83,72
3240	ТП-18-24-17	10/0,4	177,28
3241	ТП-18-24-17Н	10/0,4	79,85
3242	ТП-18-19-18	10/0,4	83,06
3243	ТП-18-19-19	10/0,4	170,05
3244	ТП-18-19-20	10/0,4	135,20
3245	ТП-18-19-22	10/0,4	426,15
		10/0,4	в резерве
3246	ТП-18-24-23	10/0,4	145,07
3247	ТП-18-19-24	10/0,4	198,32
3248	ТП-18-19-25	10/0,4	123,16
3249	ТП-18-19-26	10/0,4	33,83
3250	ТП-18-19-27	10/0,4	159,53
3251	ТП-18-24-28	10/0,4	137,83
3252	ТП-18-19-29	10/0,4	86,35
3253	ТП-18-24-33	10/0,4	0,00
Верх-Суетский УЭС			
3254	ТП-10-17-2	10/0,4	75,25
3255	ТП-10-17-4	10/0,4	123,37
3256	ТП-10-17-5	10/0,4	49,61
3257	ТП-10-17-6	10/0,4	272,73
3258	ТП-10-17-7	10/0,4	50,27
3259	ТП-10-15-2	10/0,4	87,66
3260	ТП-10-15-3	10/0,4	60,79
3261	ТП-10-15-4	10/0,4	193,71
3262	ТП-10-15-5	10/0,4	90,29
3263	ТП-10-22-1	10/0,4	135,20
3264	ТП-10-22-2	10/0,4	83,06
3265	ТП-10-22-3	10/0,4	45,44
3266	ТП-10-22-4	10/0,4	44,13
3267	ТП-10-22-5	10/0,4	117,90