

Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии

Ответственный исполнитель Мальнев В.В.

АО "СК Алтайкрайэнерго" за 2018 год

№	Показатель	Значение показателя, годы		
		2017	2018	Динамика изменения показателя, %
1	2	3	4	5
1	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Psaidi)	10,21987	6,052897101	59,2
1.1.	ВН (110 кВ и выше)	0	0,008684356	0,0
1.2.	СН1 (35-60 кВ)	0	0,010264687	0,0
1.3.	СН2 (1-20 кВ)	0,12367	5,824598665	4709,8
1.4.	НН (до 1 кВ)	10,0962	0,209349393	2,1
2	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (Psaifi)	5,5417064	4,054251925	73,2
2.1.	ВН (110 кВ и выше)	0	0,015238767	0,0
2.2.	СН1 (35-60 кВ)	0	0,012992779	0,0
2.3.	СН2 (1-20 кВ)	0,0702064	3,939780537	5611,7
2.4.	НН (до 1 кВ)	5,4715	0,086239842	1,6
3	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Psaidi, план)	14,724562	15,91565915	108,1
3.1.	ВН (110 кВ и выше)	0	1,753300717	0,0
3.2.	СН1 (35-60 кВ)	0,02538	0,576021105	0,0
3.3.	СН2 (1-20 кВ)	0,106382	13,58633733	12771,3
3.4.	НН (до 1 кВ)	14,5928	0	0,0
4	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Psaifi, план)	3,8949846	5,08352	130,5
4.1.	ВН (110 кВ и выше)	0	0,770487022	0,0
4.2.	СН1 (35-60 кВ)	0,0042	0,072302529	0,0
4.3.	СН2 (1-20 кВ)	0,0288846	4,240729859	14681,6
4.4.	НН (до 1 кВ)	3,8619	0	0,0
5	Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки	0	0	0
5.1.	В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки	0	0	0

Мальнев В.В. 