

Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии

Ответственный исполнитель Мальнев В.В.

АО "СК Алтайкрайэнерго" за 2019 год

№	Показатель			
		2018	2019	Динамика изменения показателя, %
1	2	3	4	5
1	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Psaidd)	6,052897101	3,5869	59,3
1.1.	ВН (110 кВ и выше)	0,008684356	0,00003	0,0
1.2.	СН1 (35-60 кВ)	0,010264687	0	0,0
1.3.	СН2 (1-20 кВ)	5,824598665	0,0351	0,6
1.4.	НН (до 1 кВ)	0,209349393	3,5517	1696,6
2	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (Psaifi)	4,054251925	3,1616	78,0
2.1.	ВН (110 кВ и выше)	0,015238767	0,00002	0,0
2.2.	СН1 (35-60 кВ)	0,012992779	0	0,0
2.3.	СН2 (1-20 кВ)	3,939780537	0,0322	0,8
2.4.	НН (до 1 кВ)	0,086239842	3,1293	3628,6
3	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Psaidd, план)	15,91565915	26,3714	165,7
3.1.	ВН (110 кВ и выше)	1,753300717	0,00011	0,0
3.2.	СН1 (35-60 кВ)	0,576021105	0,00024	0,0
3.3.	СН2 (1-20 кВ)	13,58633733	0,21475	1,6
3.4.	НН (до 1 кВ)	0	26,1563	-
4	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Psaifi, план)	5,08352	7,8764	154,9
4.1.	ВН (110 кВ и выше)	0,770487022	0,00003	0,0
4.2.	СН1 (35-60 кВ)	0,072302529	0,00005	0,0
4.3.	СН2 (1-20 кВ)	4,240729859	0,06584	1,6
4.4.	НН (до 1 кВ)	0	7,81047	-
5	Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки	0	0	0
5.1.	В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки	0	0	0

Заместитель генерального директора - главный инженер

Доманов Ю.В.