


Информация о качестве обслуживания потребителей услуг

АО "СК Алтайкрайэнерго" за 2019 год

№	Показатель	Значение показателя, годы		
		2018	2019	Динамика изменения показателя, %
1	2	3	4	5
5.**	Воздушные линии электропередачи, км., в т.ч. по уровню напряжения:	7314,2	7353,7	100,5
5.1.	35 кВ	13,6	13,6	100,0
5.2.	20 кВ	46,2	46,2	100,0
5.3.	10 (6) кВ	1616,1	1623,8	100,5
5.4.	0,4 кВ	5638,4	5670,1	100,6
6.**	Кабельные линии электропередачи, км, в т.ч. по уровню напряжения	1269,2	1473,7	116,1
6.1.	10 (6) кВ	799,1	967,3	121,0
6.2.	0,4 кВ	470,1	506,4	107,7
7.**	Подстанции всего, шт., в т.ч. по уровню напряжения:	3289	3342	101,6
7.1.	110 кВ	1	1	100,0
7.2.	20-35 кВ	53	51	96,2
7.3.	10 (6) кВ	3234	3290	101,7
8.***	Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в %, в т.ч.:			
8.1.	передаточные устройства ВЛЭП до 1 кВ	64,0	67,0	104,7
8.2.	передаточные устройства ВЛЭП свыше 1 кВ	48,0	59,0	122,9
8.3.	передаточные устройства КЛЭП до 1 кВ	57	55	96,5
8.4.	передаточные устройства КЛЭП свыше 1 кВ	61	60	98,4
8.5.	электрооборудование ТП	64,0	62,0	96,9

Начальник ПТО  Мелык В. Н.