

Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии

Ответственный исполнитель Мальнев В.В.

АО "СК Алтайкрайэнерго" за 2020 год

№	Показатель			
		2019*	2020	Динамика изменения показателя, %
1	2		4	5
1	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Psaidi)	3,5869	3,78526	105,5
1.1.	ВН (110 кВ и выше)	3,58000	0	-100,0
1.2.	СН1 (35-60 кВ)	0	0,2875	100,0
1.3.	СН2 (1-20 кВ)	2,5817	2,4150	93,5
1.4.	НН (до 1 кВ)	3,6009	3,8098	105,8
2	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (Psaifi)	3,1616	3,60838	114,1
2.1.	ВН (110 кВ и выше)	2,00000	0	-100,0
2.2.	СН1 (35-60 кВ)	0	0,4167	100,0
2.3.	СН2 (1-20 кВ)	2,4856	2,4460	98,4
2.4.	НН (до 1 кВ)	3,1727	3,6292	114,4
3	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Psaidi, план)	26,3714	27,65226	104,9
3.1.	ВН (110 кВ и выше)	12,28333	0	-100,0
3.2.	СН1 (35-60 кВ)	3,42083	10,55555	308,6
3.3.	СН2 (1-20 кВ)	15,79427	16,90928	107,1
3.4.	НН (до 1 кВ)	26,5190	27,84507	105,0
4	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Psaifi, план)	7,8764	9,43784	119,8
4.1.	ВН (110 кВ и выше)	4,00000	0	-100,0
4.2.	СН1 (35-60 кВ)	0,75000	2,50000	333,3
4.3.	СН2 (1-20 кВ)	4,84247	5,45561	112,7
4.4.	НН (до 1 кВ)	7,91875	9,50930	120,1
5	Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки	0	0	0
5.1.	В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки	0	0	0

* расчет показателей произведен в сопоставимых условиях 2020 года

Заместитель генерального директора - главный инженер

Доманов Ю.В.