

Информация о качестве обслуживания потребителей услуг

АО "СК Алтайкрайэнерго" за 2022 год

№	Показатель	Значение показателя, годы		
		2021	2022	Динамика изменения показателя, %
5.	Воздушные линии электропередачи, км., в т.ч. по уровню напряжения:*	7530,43	7564,77	100,46%
5.1.	35 кВ	18,70	18,70	100,00%
5.2.	20 кВ	46,01	46,01	100,00%
5.3.	10 (6) кВ	1680,42	1689,21	100,52%
5.4.	0,4 кВ	5785,30	5810,85	100,44%
6.	Кабельные линии электропередачи, км, в т.ч. по уровню напряжения*	1491,81	1510,57	101,26%
6.1.	20 кВ	0,19	0,38	>100%
6.2.	10 (6) кВ	974,96	983,28	100,85%
6.3.	0,4 кВ	516,67	526,91	101,98%
7.	Подстанции всего, шт., в т.ч. по уровню напряжения:	3468	3523	101,59%
7.1.	110 кВ	1	1	100,00%
7.2.	20-35 кВ	51	52	101,96%
7.3.	10 (6) кВ	3416	3470	101,58%
8.	Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в %, в т.ч.:			
8.1.	передаточные устройства ВЛЭП до 1 кВ	70,0	71,0	101,43%
8.2.	передаточные устройства ВЛЭП свыше 1 кВ	59,0	63,0	106,78%
8.3.	передаточные устройства КЛЭП до 1 кВ	54	51	94,44%
8.4.	передаточные устройства КЛЭП свыше 1 кВ	34	40	117,65%
8.5.	электрооборудование ТП	67,0	65,0	97,01%

*протяженность по цепям

Начальник управления эксплуатации, технического обслуживания и ремонтов

В.Н. Шелегеда