Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии

АО "СК Алтайкрайэнерго" за 2023 год

№	Показатель	Динамика изменения показателя, %		
		2022	2023	
1	2	3	4	5
1	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Psaidi)	2,9573	2,4263	-18,0
1.1.	ВН (110 кВ и выше)	0	11	100
1.2.	СН1 (35-60 кВ)	0,3714	1,5967	> 100
1.3.	СН2 (1-20 кВ)	2,7939	1,2916	-53,8
1.4.	НН (до 1 кВ)	2,9605	2,4516	-17,2
2	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (Psaifi)	2,0234	1,5267	-24,5
2.1.	ВН (110 кВ и выше)	0	7	100
2.2.	СН1 (35-60 кВ)	0,1429	0,4242	> 100
2.3.	СН2 (1-20 кВ)	2,0257	0,9355	-53,8
2.4.	НН (до 1 кВ)	2,0234	1,5400	-23,9
3	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Psaidi, план)	46,81257	43,35727	-7,4
3.1.	ВН (110 кВ и выше)	0	341	100
3.2.	СН1 (35-60 кВ)	13,84571	3,72848	-73,1
3.3.	СН2 (1-20 кВ)	39,95080	21,11430	-47,1
3.4.	НН (до 1 кВ)	46,94390	43,85604	-6,6
4	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Psaifi, план)	12,49990	13,73482	9,9
4.1.	ВН (110 кВ и выше)	0	144	100
4.2.	СН1 (35-60 кВ)	3,14286	2,00000	-36,4
4.3.	СН2 (1-20 кВ)	9,22495	6,48518	-29,7
4.4.	НН (до 1 кВ)	12,56217	13,89707	10,6
5	Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки	0	0	0
5.1.	В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки	0	0	0