

Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии

АО "СК Алтайкрайэнерго" за 2024 год

№	Показатель			
		2023	2024	Динамика изменения показателя, %
1	2	4	4	5
1	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Psaidi)	2,4263	2,7871	14,9
1.1.	ВН (110 кВ и выше)	11	0	-100,0
1.2.	СН1 (35-60 кВ)	1,5967	0,0000	-100,0
1.3.	СН2 (1-20 кВ)	1,2916	0,9563	-26,0
1.4.	НН (до 1 кВ)	2,4516	2,8326	15,5
2	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (Psaifi)	1,5267	1,5769	3,3
2.1.	ВН (110 кВ и выше)	7	0	-100,0
2.2.	СН1 (35-60 кВ)	0,4242	0,0000	-100,0
2.3.	СН2 (1-20 кВ)	0,9355	0,5352	-42,8
2.4.	НН (до 1 кВ)	1,5400	1,6029	4,1
3	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Psaiddi, план)	43,35727	38,60046	-11,0
3.1.	ВН (110 кВ и выше)	341	0	-100,0
3.2.	СН1 (35-60 кВ)	3,72848	0,22500	-94,0
3.3.	СН2 (1-20 кВ)	21,11430	14,63234	-30,7
3.4.	НН (до 1 кВ)	43,85604	39,19751	-10,6
4	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Psaifi, план)	13,73482	14,34683	4,5
4.1.	ВН (110 кВ и выше)	144	0	-100,0
4.2.	СН1 (35-60 кВ)	2,00000	0,06667	-96,7
4.3.	СН2 (1-20 кВ)	6,48518	5,25496	-19,0
4.4.	НН (до 1 кВ)	13,89707	14,57327	4,9
5	Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки	0	0	0
5.1.	В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки	0	0	0